

Ведомость потребления тепловой энергии


за **Декабрь 2022 г.**

№ п/п	Адрес	ИТП	Показания ОДПУ		Расход, Гкал	Примечание
			Предыдущее	Текущее		
1	Петра Столыпина, 3	ИТП 1	1403,84	1504,94	101,10	
		н/п	63,00	68,00	5,00	
		ИТП 2	1482,53	1595,82	113,29	
		н/п	77,00	84,00	7,00	
		ИТП 3	1716,68	1844,58	127,90	
		н/п	84,00	91,00	7,00	
	Итого по дому				361,29	
2	Петра Столыпина, 5	ИТП 1	4,30	126,59	122,29	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , Гкал 125,736, обнуление прибора
		ИТП 2	265,29	436,88	171,59	
	Итого по дому				293,88	
3	Петра Столыпина, 7	ИТП	225,78	380,75	154,97	
4	Петра Столыпина, 9	ИТП	195,58	347,18	151,60	
5	Петра Столыпина, 11	ИТП 1	3871,84	4025,73	153,89	
		н/п				
		ИТП 2	3200,28	3332,37	132,09	
		н/п				
		ИТП 3	3169,88	3293,95	124,07	
		н/п				
	Итого по дому				410,05	
6	Петра Столыпина, 13	ИТП	168,58	315,79	147,21	
7	Петра Столыпина, 15	ИТП	172,38	328,58	156,20	
8	Петра Столыпина, 17	ИТП 1	60,00	272,13	212,13	
		н/п				
		ИТП 2	39,40	166,25	126,85	
		н/п				
	Итого по дому				338,98	

9	Петра Столыпина, 19	ИТП 1	228,58	389,10	160,52	
		н/п				
		ИТП 2	2889,59	3018,16	128,57	
		н/п				
		ИТП 3	2948,70	3071,30	122,60	
		н/п				
	Итого по дому				411,69	
10	Петра Столыпина 21	ИТП	3317,75	3477,30	159,55	
	Итого по дому				159,55	
11	Петра Сумина 2	ИТП 1	1919,18	2055,00	135,82	
		н/п				
		ИТП 2	1828,07	1958,58	130,51	
		н/п				
	Итого по дому				266,33	
		ИТП 3	207,92	220,58	12,66	Пристрой Стройдвор
		ИТП 4	170,92	182,24	11,32	Пристрой Магнит РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354, ГкаЛ 12,83
	Итого				23,98	
12	Петра Сумина, 4	ИТП 1	5395,88	5525,65	129,77	
		н/п	229,00	235,00	6,00	
		ИТП 2	4194,97	4295,11	100,14	
		н/п	230,00	238,00	8,00	
	Итого по дому				243,91	
13	Петра Сумина, 6	ИТП	232,13	406,17	174,04	
	Итого по дому				174,04	
14	Петра Сумина, 8	ИТП 1	139,56	256,55	116,99	
		н/п				
		ИТП 2	142,11	256,37	114,26	
		н/п				
	Итого по дому				231,25	
15	Петра Сумина, 12	ИТП 1	263,25	479,43	216,18	
		ИТП 2	203,66	380,19	176,53	
	Итого по дому				392,71	
16	Петра Сумина, 14	ИТП 1	2337,45	2466,39	128,94	
		н/п				
		ИТП 2	2462,75	2602,07	139,32	
		н/п				
		ИТП 3	6533,95	6706,57	172,62	
		н/п				
	Итого по дому				440,88	

71	Петра Сумина, 16	ИТП 1	146,76	275,43	128,67	
		ИТП 2	217,12	414,27	197,15	
	Итого по дому				325,82	
18	Петра Сумина, 18	ИТП 1	8,30	170,97	162,67	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , ГкаЛ 166,868
		н/п				
		ИТП 2	7,00	141,04	134,04	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , ГкаЛ 137,655
		н/п				
		ИТП 3	7,00	137,48	130,48	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , ГкаЛ 133,833
		н/п				
	Итого по дому				427,19	
19	Петра Сумина, 22	ИТП	7,20	138,25	131,05	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , ГкаЛ 135,410
		н/п				
	Итого по дому				131,05	
20	Петра Сумина, 24	ИТП 1	0,65	118,88	118,23	РАСЧЕТ ПО 59,1 ПРАВИЛ 354 , ГкаЛ 132,169, обнуление прибора
		н/п				
		ИТП 2	119,61	250,02	130,41	
		н/п				
	Итого по дому				248,64	
21	Петра Сумина, 26	ИТП 1	2350,23	2467,32	117,09	
		н/п	93,00	99,00	6,00	
		ИТП 2	3074,21	3218,31	144,10	
		н/п	106,00	112,00	6,00	
		ИТП 3	2954,89	3095,78	140,89	
		н/п	156,00	161,00	5,00	
		ИТП 4	2468,99	2584,94	115,95	
		н/п	126,00	133,00	7,00	
	Итого по дому				542,03	
	ВСЕГО				6033,250	

Выполнил



А.Н.Демонов

**Ведомость потребления тепловой энергии
за Декабрь 2022 г.**

№ п/п	Адрес	ИТП	Показания ОДПУ		Расход, Гкал по ОПУ, Гкал	Потери тепловой энергии, Гкал	Итого расход тепловой энергии, Гкал	Примечание
			Предыдущее	Текущее				
1	Ласковая 9	ИТП	1440,65	1658,43	217,78	0,416	218,196	
2	Ласковая 10	ИТП	1889,20	2158,58	269,38	0,578	269,958	
3	Ласковая 14	ИТП	1366,54	1635,48	268,94	1,157	270,097	
4	Ласковая 15	ИТП	1203,44	1420,24	216,80	2,024	218,824	
	Ласковая 8	ИТП	376,86	607,00	230,14	0,292	230,432	
4	Ласковая 16	ИТП	0,00	423,87	423,87	0,942	424,812	
4	Ласковая 17	ИТП	0,00	353,21	353,21	0,942	354,152	
	Ласковая 13	ИТП	252,39	423,17	170,78	0,292	171,072	
	ВСЕГО				2150,900	6,643	2157,543	

Выполнил



А.Н.Демонов