

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 1, под. 2 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 05072823

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	74414,64	73785,05	72781,71	72794,35			1813,824		1813,824		14606,85	
23.02.2026	80766,96	80028,17	78952,51	78859,19			2007,295		2007,295		15374,85	0,00
За период	6352,32	6243,13	6170,80	6064,84			193,471		193,471		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24	24	0	188,34	183,41	180,58	175,86	2,61	99,79	56,01	43,78	0	0		7,905	0	0,32	0,25
24.01.2026	24	24	0	188,08	183,05	180,43	175,61	2,67	99,08	55,78	43,31	0	0		7,813	0	0,33	0,26
25.01.2026	24	24	0	188,31	183,42	181,02	176,32	2,59	96,32	54,07	42,25	0	0		7,648	0	0,32	0,25
26.01.2026	24	24	0	190,54	186,18	184,01	179,80	2,29	89,71	51,59	38,12	0	0		7,015	0	0,33	0,26
27.01.2026	24	24	0	191,39	187,28	185,05	181,08	2,15	88,01	51,44	36,57	0	0		6,768	0	0,33	0,26
28.01.2026	24	24	0	198,69	195,62	193,45	190,46	1,55	77,30	47,29	30,01	0	0		5,806	0	0,31	0,24
29.01.2026	24	24	0	151,95	149,77	148,17	146,04	1,44	73,39	40,83	32,56	0	0		4,825	0	0,29	0,24
30.01.2026	24	24	0	203,14	200,05	198,19	195,18	1,52	73,92	45,67	28,25	0	0		5,599	0	0,31	0,25
31.01.2026	24	24	0	203,32	200,45	198,48	195,68	1,41	72,98	46,17	26,81	0	0		5,321	0	0,31	0,25
01.02.2026	24	24	0	197,29	194,28	192,31	189,38	1,53	75,37	46,71	28,66	0	0		5,511	0	0,31	0,25
02.02.2026	24	24	0	193,65	190,47	188,43	185,33	1,64	78,33	47,62	30,71	0	0		5,786	0	0,31	0,25
03.02.2026	24	24	0	191,82	188,48	186,49	183,24	1,74	79,60	48,20	31,39	0	0		5,854	0	0,32	0,26
04.02.2026	24	24	0	191,28	187,92	186,02	182,75	1,76	79,15	47,85	31,30	0	0		5,822	0	0,32	0,25
05.02.2026	24	24	0	187,60	183,55	181,67	177,76	2,16	85,66	49,52	36,14	0	0		6,566	0	0,35	0,28
06.02.2026	24	24	0	189,26	185,41	183,47	179,73	2,04	84,13	49,54	34,59	0	0		6,346	0	0,32	0,25
07.02.2026	24	24	0	189,62	190,18	188,33	184,98	1,78	78,91	48,17	30,74	0	0		5,790	0	0,31	0,24
08.02.2026	24	24	0	200,18	197,06	195,25	192,21	1,56	74,38	46,37	28,02	0	0		5,470	0	0,31	0,24
09.02.2026	24	24	0	197,19	193,97	192,14	189,00	1,63	76,05	47,43	28,62	0	0		5,499	0	0,31	0,24
10.02.2026	24	24	0	193,54	190,11	188,18	184,85	1,77	79,43	48,41	31,02	0	0		5,837	0	0,31	0,24
11.02.2026	24	24	0	188,14	184,43	182,33	178,73	1,97	84,57	49,89	34,68	0	0		6,323	0	0,31	0,24
12.02.2026	24	24	0	190,64	187,29	185,11	181,86	1,75	81,60	49,36	32,24	0	0		5,967	0	0,32	0,25
13.02.2026	24	24	0	205,19	202,05	199,82	196,76	1,53	77,13	48,46	28,66	0	0		5,727	0	0,31	0,24
14.02.2026	24	24	0	224,77	221,91	219,46	216,68	1,27	72,64	47,87	24,78	0	0		5,437	0	0,31	0,23
15.02.2026	24	24	0	215,80	212,78	210,34	207,40	1,40	75,54	48,52	27,02	0	0		5,684	0	0,32	0,24
16.02.2026	24	24	0	223,37	220,67	218,05	215,42	1,21	73,01	48,62	24,39	0	0		5,318	0	0,31	0,23
17.02.2026	24	24	0	232,52	230,01	227,17	224,72	1,08	71,59	48,83	22,76	0	0		5,170	0	0,30	0,22
18.02.2026	24	24	0	215,35	212,69	209,99	207,40	1,23	74,79	49,08	25,71	0	0		5,399	0	0,30	0,22
19.02.2026	24	24	0	206,30	202,99	200,26	197,05	1,60	82,05	51,86	30,20	0	0		6,047	0	0,34	0,26
20.02.2026	24	24	0	203,57	200,20	197,49	194,22	1,66	82,94	51,78	31,17	0	0		6,155	0	0,32	0,24
21.02.2026	24	24	0	204,67	201,47	198,80	195,69	1,56	81,04	50,60	30,45	0	0		6,053	0	0,31	0,23
22.02.2026	24	24	0	201,99	198,63	195,85	192,59	1,67	83,79	51,39	32,40	0	0		6,345	0	0,30	0,22
23.02.2026	24	24	0	200,83	197,34	194,46	191,08	1,74	85,90	51,63	34,26	0	0		6,663	0	0,31	0,23
Итого	768	768	0	6352,32	6243,13	6170,80	6064,84	1,72	80,88	49,27	31,61	0	0		193,471	0	10,08	7,83

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 000
(Дата)

М.П.

За время 0,00 Гкал
Потери: 0,00288 Гкал/ч
Итого по: 2,21 Гкал
Итого: 195,68 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы

Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 2, под. 2 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 40521423

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	60443,04	61193,41	59234,98	60415,38			1412,800		1412,800		10612,23	
23.02.2026	66709,18	67488,81	65320,26	66529,20			1597,037		1597,037		11380,23	0,00
За период	6266,14	6295,40	6085,28	6113,81			184,236		184,236		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24	24	0	180,87	179,83	173,32	172,32	0,58	100,54	56,36	44,18	0	0		7,658	0	0,32	0,25
24.01.2026	24	24	0	181,44	180,41	173,97	172,97	0,57	99,83	55,75	44,08	0	0		7,669	0	0,33	0,27
25.01.2026	24	24	0	181,40	180,57	174,29	173,49	0,46	96,97	54,24	42,73	0	0		7,447	0	0,33	0,26
26.01.2026	24	24	0	184,21	183,98	177,81	177,59	0,12	90,48	52,45	38,03	0	0		6,762	0	0,33	0,27
27.01.2026	24	24	0	185,44	185,40	179,19	179,15	0,02	89,00	52,30	36,71	0	0		6,577	0	0,34	0,27
28.01.2026	24	24	0	195,33	196,33	190,09	191,06	-0,51	78,08	48,90	29,18	0	0		5,547	0	0,31	0,25
29.01.2026	24	24	0	148,61	149,52	144,88	145,77	-0,61	73,79	42,60	31,18	0	0		4,518	0	0,29	0,24
30.01.2026	24	24	0	201,41	202,79	196,40	197,75	-0,69	74,83	48,50	26,33	0	0		5,172	0	0,32	0,25
31.01.2026	24	24	0	206,28	207,89	201,30	202,87	-0,78	73,57	48,67	24,91	0	0		5,014	0	0,31	0,25
01.02.2026	24	24	0	196,73	198,00	191,71	192,96	-0,65	75,85	48,38	27,47	0	0		5,267	0	0,31	0,25
02.02.2026	24	24	0	189,29	190,24	184,09	185,02	-0,50	79,09	49,09	30,00	0	0		5,523	0	0,32	0,25
03.02.2026	24	24	0	187,63	188,51	182,36	183,22	-0,47	80,10	49,36	30,74	0	0		5,605	0	0,32	0,26
04.02.2026	24	24	0	187,93	188,82	182,68	183,55	-0,47	79,97	49,23	30,74	0	0		5,616	0	0,32	0,25
05.02.2026	24	24	0	181,91	182,21	176,13	176,41	-0,16	86,02	50,86	35,17	0	0		6,194	0	0,35	0,29
06.02.2026	24	24	0	183,25	183,70	177,55	177,98	-0,24	85,04	51,04	34,00	0	0		6,036	0	0,32	0,26
07.02.2026	24	24	0	189,97	190,92	184,65	185,58	-0,50	80,11	49,92	30,20	0	0		5,576	0	0,31	0,25
08.02.2026	24	24	0	200,58	202,07	195,57	197,02	-0,74	75,00	48,74	26,26	0	0		5,137	0	0,31	0,25
09.02.2026	24	24	0	195,90	197,22	190,81	192,10	-0,68	76,63	49,35	27,28	0	0		5,205	0	0,31	0,24
10.02.2026	24	24	0	190,71	191,69	185,39	186,34	-0,51	79,83	49,72	30,11	0	0		5,583	0	0,31	0,25
11.02.2026	24	24	0	182,92	183,43	177,25	177,75	-0,28	84,74	50,98	33,77	0	0		5,985	0	0,31	0,24
12.02.2026	24	24	0	186,60	187,38	181,08	181,84	-0,42	82,63	50,71	31,91	0	0		5,779	0	0,32	0,26
13.02.2026	24	24	0	202,21	203,64	196,83	198,23	-0,71	77,82	50,12	27,70	0	0		5,453	0	0,31	0,24
14.02.2026	24	24	0	229,42	231,73	223,95	226,20	-1,00	73,16	50,68	22,48	0	0		5,034	0	0,31	0,24
15.02.2026	24	24	0	215,75	217,48	210,24	211,92	-0,80	76,03	50,38	25,64	0	0		5,391	0	0,32	0,25
16.02.2026	24	24	0	226,93	229,18	221,45	223,65	-0,99	73,65	51,14	22,51	0	0		4,985	0	0,31	0,23
17.02.2026	24	24	0	242,47	245,16	236,82	239,45	-1,11	72,10	51,75	20,35	0	0		4,819	0	0,30	0,22
18.02.2026	24	24	0	219,02	221,01	213,57	215,50	-0,91	74,92	51,27	23,65	0	0		5,051	0	0,30	0,22
19.02.2026	24	24	0	202,57	203,70	196,63	197,72	-0,56	82,28	53,27	29,01	0	0		5,704	0	0,34	0,26
20.02.2026	24	24	0	198,94	199,81	192,90	193,74	-0,43	83,80	53,19	30,61	0	0		5,904	0	0,32	0,25
21.02.2026	24	24	0	199,64	200,68	193,89	194,90	-0,52	81,29	51,56	29,73	0	0		5,765	0	0,31	0,23
22.02.2026	24	24	0	196,17	196,93	190,13	190,88	-0,39	84,36	52,86	31,50	0	0		5,989	0	0,30	0,23
23.02.2026	24	24	0	194,59	195,15	188,34	188,87	-0,25	86,57	53,26	33,31	0	0		6,273	0	0,31	0,24
Итого	768	768	0	6266,14	6295,40	6085,28	6113,81	-0,47	81,50	50,83	30,67	0	0		184,236	0	10,12	7,97

Представитель Потребителя: _____
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время ВО: 0,00
Потери: 0,00311
Итого потери: 2,39
Итого: 186,62

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 3, под. 2 Итп 2п Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: KAPAT-306 Идентификатор: 40501423

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gn1	Нижний Gn2	Нижний Gn3	Верхний Gv1	Верхний Gv2	Верхний Gv3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	152367,49	150835,51	148433,17	148148,87			3062,207		3062,207		15311,42	
23.02.2026	162839,61	161193,48	158597,67	158202,71			3342,466		3342,466		16079,42	0,00
За период	10472,12	10357,96	10164,50	10053,84			280,260		280,260		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	351,38	345,03	336,77	330,69	1,81	100,33	64,29	36,04	0	0		12,137	0	0,20	0,24
24.01.2026	24,	24	0	363,29	356,72	348,34	342,05	1,81	99,64	64,53	35,11	0	0		12,231	0	0,22	0,25
25.01.2026	24,	24	0	362,51	356,24	348,33	342,30	1,73	96,76	62,72	34,03	0	0		11,854	0	0,23	0,25
26.01.2026	24,	24	0	362,50	357,23	349,90	344,82	1,45	90,27	59,66	30,61	0	0		10,710	0	0,26	0,25
27.01.2026	24,	24	0	358,26	353,36	346,12	341,39	1,37	88,81	58,89	29,91	0	0		10,353	0	0,27	0,26
28.01.2026	24,	24	0	342,79	339,76	333,61	330,66	0,88	77,87	52,60	25,27	0	0		8,431	0	0,27	0,23
29.01.2026	24,	24	0	253,20	251,15	246,87	244,87	0,81	74,06	46,15	27,90	0	0		6,889	0	0,25	0,22
30.01.2026	24,	24	0	301,74	298,87	294,27	291,47	0,95	74,60	48,37	26,23	0	0		7,718	0	0,28	0,24
31.01.2026	24,	24	0	284,42	281,84	277,59	275,07	0,91	73,29	47,40	25,89	0	0		7,187	0	0,28	0,24
01.02.2026	24,	24	0	312,64	309,78	304,70	301,92	0,91	75,58	49,41	26,17	0	0		7,975	0	0,28	0,24
02.02.2026	24,	24	0	336,48	333,28	327,29	324,17	0,95	78,87	52,50	26,37	0	0		8,632	0	0,27	0,24
03.02.2026	24,	24	0	347,02	343,60	337,32	333,99	0,99	79,87	53,79	26,08	0	0		8,796	0	0,28	0,25
04.02.2026	24,	24	0	347,28	343,79	337,58	334,18	1,01	79,76	53,73	26,03	0	0		8,787	0	0,27	0,24
05.02.2026	24,	24	0	346,89	342,48	335,88	331,62	1,27	85,80	56,76	29,04	0	0		9,755	0	0,30	0,28
06.02.2026	24,	24	0	337,22	333,03	326,69	322,63	1,24	84,83	56,20	28,63	0	0		9,354	0	0,26	0,24
07.02.2026	24,	24	0	328,43	324,85	319,17	315,69	1,09	79,93	53,13	26,80	0	0		8,555	0	0,26	0,23
08.02.2026	24,	24	0	319,24	316,39	311,29	308,52	0,89	74,76	49,95	24,81	0	0		7,723	0	0,27	0,23
09.02.2026	24,	24	0	325,66	322,63	317,23	314,28	0,93	76,39	51,47	24,92	0	0		7,907	0	0,26	0,23
10.02.2026	24,	24	0	325,03	321,67	315,99	312,73	1,03	79,58	53,06	26,53	0	0		8,382	0	0,26	0,23
11.02.2026	24,	24	0	342,79	338,83	332,20	328,36	1,16	84,50	56,26	28,24	0	0		9,381	0	0,25	0,23
12.02.2026	24,	24	0	343,87	340,31	333,67	330,21	1,03	82,44	55,33	27,11	0	0		9,046	0	0,27	0,24
13.02.2026	24,	24	0	336,95	334,07	327,97	325,17	0,85	77,59	52,57	25,02	0	0		8,207	0	0,27	0,23
14.02.2026	24,	24	0	274,75	272,62	268,21	266,13	0,78	72,82	47,84	24,98	0	0		6,700	0	0,28	0,22
15.02.2026	24,	24	0	323,71	321,11	315,42	312,89	0,80	75,74	50,66	25,09	0	0		7,913	0	0,28	0,23
16.02.2026	24,	24	0	277,70	275,52	271,00	268,87	0,78	73,34	48,05	25,29	0	0		6,853	0	0,28	0,22
17.02.2026	24,	24	0	235,44	233,53	230,00	228,13	0,81	71,70	45,80	25,91	0	0		5,959	0	0,27	0,21
18.02.2026	24,	24	0	301,01	298,59	293,53	291,17	0,80	74,59	49,52	25,08	0	0		7,360	0	0,26	0,21
19.02.2026	24,	24	0	331,46	328,08	321,70	318,42	1,02	82,01	55,03	26,99	0	0		8,681	0	0,29	0,25
20.02.2026	24,	24	0	346,57	342,85	336,07	332,46	1,07	83,58	56,35	27,24	0	0		9,154	0	0,26	0,23
21.02.2026	24,	24	0	338,13	334,85	328,44	325,26	0,97	81,03	55,00	26,03	0	0		8,550	0	0,25	0,22
22.02.2026	24,	24	0	344,53	340,80	333,98	330,37	1,08	84,13	56,63	27,50	0	0		9,185	0	0,24	0,22
23.02.2026	24,	24	0	369,22	365,08	357,35	353,35	1,12	86,37	58,68	27,69	0	0		9,896	0	0,24	0,22
Итого	768	768	0	10472,12	10357,96	10164,50	10053,84	1,09	81,28	53,82	27,45	0	0		280,260	0	8,41	7,54

Представитель Потребителя: _____
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время: 0,00 Гкал
Потери: 0,00045 Гкал/ч
Итого по: 0,35 Гкал
Итого: 280,61 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 4, под. 3, кв. -1 ИТП Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 01920822

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	58917,15	58724,39	57928,61	57852,23			1568,141		1568,141		8978,95	
23.02.2026	70012,84	69791,02	68769,12	68664,55			1854,490		1854,490		9746,95	0,00
За период	11095,69	11066,63	10840,52	10812,32			286,349		286,349		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	343,27	339,13	330,83	326,84	1,21	100,72	63,84	36,89	0	0		12,204	0	0,31	0,24
24.01.2026	24,	24	0	342,54	338,46	330,29	326,35	1,19	100,00	63,43	36,57	0	0		12,079	0	0,32	0,25
25.01.2026	24,	24	0	341,79	338,16	330,28	326,77	1,06	97,14	61,84	35,31	0	0		11,661	0	0,31	0,25
26.01.2026	24,	24	0	341,45	338,80	331,46	328,89	0,78	90,59	58,61	31,98	0	0		10,601	0	0,32	0,26
27.01.2026	24,	24	0	342,78	340,28	333,09	330,66	0,73	89,06	57,62	31,44	0	0		10,472	0	0,32	0,26
28.01.2026	24,	24	0	345,50	344,45	338,13	337,10	0,30	78,10	52,27	25,83	0	0		8,734	0	0,30	0,24
29.01.2026	24,	24	0	265,52	264,91	260,31	259,71	0,23	74,46	46,74	27,71	0	0		7,214	0	0,28	0,23
30.01.2026	24,	24	0	345,47	344,97	338,82	338,33	0,14	74,83	51,00	23,82	0	0		8,072	0	0,30	0,24
31.01.2026	24,	24	0	347,62	347,56	341,26	341,20	0,02	73,64	51,09	22,55	0	0		7,694	0	0,30	0,24
01.02.2026	24,	24	0	340,77	340,53	334,10	333,87	0,07	75,96	52,43	23,53	0	0		7,862	0	0,30	0,24
02.02.2026	24,	24	0	338,52	337,84	331,26	330,59	0,20	79,18	53,50	25,68	0	0		8,506	0	0,30	0,24
03.02.2026	24,	24	0	338,03	337,14	330,57	329,70	0,26	80,25	53,46	26,79	0	0		8,856	0	0,31	0,25
04.02.2026	24,	24	0	335,46	334,70	328,13	327,39	0,23	80,06	53,58	26,48	0	0		8,687	0	0,30	0,24
05.02.2026	24,	24	0	334,70	333,13	326,10	324,56	0,47	86,24	56,46	29,78	0	0		9,711	0	0,34	0,28
06.02.2026	24,	24	0	335,60	334,20	327,19	325,83	0,42	85,15	56,26	28,89	0	0		9,453	0	0,31	0,25
07.02.2026	24,	24	0	336,79	336,05	329,42	328,69	0,22	80,08	53,65	26,43	0	0		8,706	0	0,30	0,24
08.02.2026	24,	24	0	341,63	341,52	335,22	335,11	0,03	75,05	51,10	23,94	0	0		8,027	0	0,29	0,23
09.02.2026	24,	24	0	340,67	340,48	333,94	333,76	0,05	76,71	52,61	24,10	0	0		8,048	0	0,29	0,23
10.02.2026	24,	24	0	340,96	340,37	333,55	332,98	0,17	79,95	54,27	25,68	0	0		8,565	0	0,30	0,23
11.02.2026	24,	24	0	334,89	333,63	326,56	325,33	0,38	84,93	56,51	28,42	0	0		9,282	0	0,30	0,23
12.02.2026	24,	24	0	336,05	335,12	328,20	327,29	0,28	82,61	55,28	27,33	0	0		8,970	0	0,31	0,25
13.02.2026	24,	24	0	356,19	356,07	348,99	348,87	0,03	77,85	53,69	24,16	0	0		8,431	0	0,30	0,23
14.02.2026	24,	24	0	375,54	376,34	369,02	369,81	-0,21	73,16	52,49	20,67	0	0		7,628	0	0,30	0,23
15.02.2026	24,	24	0	373,03	373,42	365,92	366,30	-0,10	76,07	53,86	22,20	0	0		8,125	0	0,31	0,24
16.02.2026	24,	24	0	383,31	384,11	376,54	377,32	-0,21	73,65	53,15	20,49	0	0		7,717	0	0,30	0,22
17.02.2026	24,	24	0	352,43	353,20	346,50	347,26	-0,22	72,09	51,44	20,65	0	0		7,156	0	0,29	0,21
18.02.2026	24,	24	0	373,42	373,97	366,52	367,06	-0,15	75,04	53,49	21,55	0	0		7,900	0	0,29	0,21
19.02.2026	24,	24	0	366,77	366,20	358,27	357,71	0,16	82,43	57,18	25,26	0	0		9,050	0	0,32	0,25
20.02.2026	24,	24	0	363,81	363,10	355,05	354,37	0,19	83,84	58,13	25,71	0	0		9,129	0	0,31	0,23
21.02.2026	24,	24	0	363,13	362,70	354,95	354,53	0,12	81,45	56,57	24,89	0	0		8,834	0	0,29	0,22
22.02.2026	24,	24	0	360,16	359,37	351,40	350,62	0,22	84,47	58,08	26,39	0	0		9,273	0	0,29	0,22
23.02.2026	24,	24	0	357,90	356,70	348,66	347,50	0,33	86,67	58,84	27,83	0	0		9,705	0	0,29	0,22
Итого	768	768	0	11095,69	11066,63	10840,52	10812,32	0,26	81,61	55,08	26,53	0	0		286,349	0	9,70	7,61

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время
Потери: 0,00 Гкал
Итого по: 0,0043 Гкал/ч
Итого: 3,30 Гкал
289,65 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____

Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 5, под. 1 Итп Телефон: _____

Ответственное лицо: _____

Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 05012823

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	83934,71	83053,95	82818,51	82649,53			1794,225		1794,225		14285,99	
23.02.2026	93355,78	92327,86	91969,06	91657,29			2005,863		2005,863		15053,92	0,07
За период	9421,08	9273,91	9150,56	9007,76			211,638		211,638		767,93	0,07

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	286,79	280,28	274,96	268,72	2,27	99,85	68,39	31,46	0	0		8,650	0	0,30	0,24
24.01.2026	24,	24	0	286,99	280,25	275,29	268,83	2,35	99,19	67,08	32,11	0	0		8,839	0	0,31	0,24
25.01.2026	24,	24	0	286,67	280,19	275,56	269,33	2,26	96,35	65,74	30,61	0	0		8,434	0	0,30	0,24
26.01.2026	24,	24	0	286,92	281,23	277,07	271,58	1,98	89,78	61,94	27,84	0	0		7,713	0	0,31	0,25
27.01.2026	24,	24	0	288,02	282,60	278,43	273,20	1,88	88,13	61,15	26,98	0	0		7,512	0	0,31	0,25
28.01.2026	24,	24	0	293,16	289,13	285,42	281,48	1,38	77,38	55,01	22,36	0	0		6,383	0	0,29	0,23
29.01.2026	24,	23,93	0,07	217,41	214,67	211,98	209,31	1,26	73,92	49,40	24,52	0	0		5,198	0	0,27	0,22
30.01.2026	24,	24	0	294,36	290,46	287,14	283,34	1,32	74,14	53,03	21,11	0	0		6,062	0	0,29	0,23
31.01.2026	24,	24	0	296,17	292,46	289,09	285,47	1,25	73,12	53,15	19,97	0	0		5,773	0	0,29	0,23
01.02.2026	24,	24	0	291,46	287,38	284,09	280,10	1,40	75,50	53,61	21,89	0	0		6,219	0	0,29	0,23
02.02.2026	24,	24	0	288,15	283,77	280,33	276,07	1,52	78,54	55,40	23,15	0	0		6,488	0	0,29	0,23
03.02.2026	24,	24	0	286,38	281,75	278,39	273,89	1,62	79,76	56,00	23,76	0	0		6,615	0	0,30	0,24
04.02.2026	24,	24	0	284,50	279,99	276,63	272,24	1,59	79,39	56,07	23,32	0	0		6,450	0	0,30	0,24
05.02.2026	24,	24	0	281,84	276,50	272,91	267,74	1,90	85,82	59,49	26,33	0	0		7,185	0	0,33	0,27
06.02.2026	24,	24	0	283,02	277,93	274,30	269,36	1,80	84,41	59,04	25,37	0	0		6,959	0	0,30	0,24
07.02.2026	24,	24	0	285,88	281,35	278,00	273,60	1,58	79,21	55,77	23,44	0	0		6,518	0	0,28	0,23
08.02.2026	24,	24	0	289,21	285,29	282,05	278,24	1,35	74,53	53,71	20,82	0	0		5,871	0	0,28	0,23
09.02.2026	24,	24	0	289,12	285,03	281,69	277,70	1,42	76,19	54,76	21,42	0	0		6,035	0	0,28	0,22
10.02.2026	24,	24	0	287,70	283,23	279,74	275,38	1,56	79,44	56,87	22,57	0	0		6,313	0	0,29	0,22
11.02.2026	24,	24	0	282,19	277,18	273,48	268,62	1,78	84,47	59,16	25,31	0	0		6,921	0	0,29	0,23
12.02.2026	24,	24	0	283,61	279,02	275,36	270,90	1,62	81,66	57,70	23,96	0	0		6,598	0	0,29	0,23
13.02.2026	24,	24	0	301,80	297,62	293,88	289,81	1,38	77,14	55,91	21,23	0	0		6,239	0	0,29	0,22
14.02.2026	24,	24	0	326,63	322,92	318,93	315,30	1,14	72,62	54,60	18,03	0	0		5,749	0	0,29	0,22
15.02.2026	24,	24	0	317,11	313,05	309,09	305,13	1,28	75,52	55,68	19,84	0	0		6,131	0	0,30	0,23
16.02.2026	24,	24	0	327,31	323,65	319,51	315,94	1,12	73,02	55,26	17,75	0	0		5,673	0	0,29	0,21
17.02.2026	24,	24	0	339,16	335,70	331,36	327,99	1,02	71,53	55,06	16,47	0	0		5,459	0	0,28	0,20
18.02.2026	24,	24	0	316,93	313,20	309,06	305,42	1,18	74,71	56,14	18,57	0	0		5,739	0	0,28	0,21
19.02.2026	24,	24	0	309,28	304,51	300,22	295,58	1,54	82,00	60,06	21,94	0	0		6,587	0	0,31	0,24
20.02.2026	24,	24	0	304,17	299,35	295,04	290,37	1,58	83,06	60,80	22,26	0	0		6,566	0	0,29	0,22
21.02.2026	24,	24	0	305,35	300,66	296,59	292,03	1,54	81,04	58,63	22,40	0	0		6,645	0	0,29	0,22
22.02.2026	24,	24	0	303,10	298,11	293,88	289,04	1,65	83,83	60,26	23,57	0	0		6,927	0	0,28	0,21
23.02.2026	24,	24	0	300,67	295,46	291,10	286,06	1,73	85,98	61,29	24,69	0	0		7,186	0	0,28	0,21
Итого	768	767,93	0,07	9421,08	9273,91	9150,56	9007,76	1,56	80,98	57,69	23,28	0	0		211,638	0	9,39	7,32

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

За время 0,018373 Гкал
Потери: 0,00618 Гкал/ч
Итого по: 4,75 Гкал
Итого: 216,40 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водной системы
Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 6, под. 2 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Теплоучислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 04922823

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тжк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	72919,67	73377,10	72145,52	73416,68			1949,455	1949,455		10762,2		
23.02.2026	81219,58	81689,34	80204,30	81487,58			2213,939	2213,939		11530,18	0,02	
За период	8299,91	8312,24	8058,78	8070,90			264,484	264,484		767,98	0,02	

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	262,56	260,20	251,64	249,38	0,90	100,28	55,49	44,79	0	0		11,271	0	0,31	0,24
24.01.2026	24,	24	0	262,78	260,59	251,98	249,88	0,83	99,64	55,30	44,34	0	0		11,174	0	0,31	0,25
25.01.2026	24,	24	0	259,89	258,19	249,72	248,09	0,65	96,85	53,95	42,89	0	0		10,712	0	0,31	0,24
26.01.2026	24,	24	0	257,25	256,46	248,34	247,58	0,31	90,14	50,99	39,15	0	0		9,723	0	0,32	0,25
27.01.2026	24,	24	0	258,27	257,80	249,61	249,16	0,18	88,37	50,46	37,91	0	0		9,462	0	0,31	0,25
28.01.2026	24,	23,98	0,02	257,42	258,21	250,58	251,34	-0,31	77,61	46,52	31,09	0	0		7,791	0	0,29	0,23
29.01.2026	24,	24	0	197,25	197,97	192,27	192,98	-0,37	74,39	40,75	33,63	0	0		6,467	0	0,27	0,22
30.01.2026	24,	24	0	257,80	258,64	251,45	252,26	-0,32	74,39	44,69	29,70	0	0		7,468	0	0,30	0,24
31.01.2026	24,	24	0	258,50	259,56	252,25	253,29	-0,41	73,55	44,67	28,88	0	0		7,284	0	0,29	0,23
01.02.2026	24,	24	0	253,23	253,92	246,73	247,40	-0,27	76,10	45,29	30,81	0	0		7,602	0	0,30	0,24
02.02.2026	24,	24	0	251,05	251,51	244,19	244,63	-0,18	78,89	46,53	32,36	0	0		7,903	0	0,29	0,24
03.02.2026	24,	24	0	249,30	249,72	242,24	242,65	-0,17	80,42	47,03	33,39	0	0		8,088	0	0,30	0,25
04.02.2026	24,	24	0	248,54	249,03	241,62	242,10	-0,20	79,66	46,80	32,86	0	0		7,940	0	0,30	0,24
05.02.2026	24,	24	0	249,23	248,75	241,18	240,72	0,19	86,72	49,03	37,69	0	0		9,090	0	0,33	0,27
06.02.2026	24,	24	0	250,04	249,85	242,30	242,11	0,08	84,63	48,95	35,69	0	0		8,647	0	0,30	0,24
07.02.2026	24,	24	0	251,16	251,58	244,24	244,64	-0,16	79,16	46,84	32,32	0	0		7,895	0	0,29	0,23
08.02.2026	24,	24	0	253,15	254,02	246,82	247,67	-0,34	75,01	45,08	29,93	0	0		7,387	0	0,29	0,23
09.02.2026	24,	24	0	251,94	252,89	245,39	246,32	-0,38	76,66	46,36	30,30	0	0		7,436	0	0,29	0,23
10.02.2026	24,	24	0	250,67	251,22	243,63	244,16	-0,22	80,10	47,11	33,00	0	0		8,039	0	0,29	0,23
11.02.2026	24,	24	0	248,45	248,18	240,63	240,37	0,11	85,42	49,18	36,24	0	0		8,721	0	0,30	0,24
12.02.2026	24,	24	0	249,47	249,64	242,22	242,38	-0,07	81,59	47,82	33,77	0	0		8,179	0	0,29	0,23
13.02.2026	24,	24	0	264,25	265,19	257,29	258,21	-0,36	77,30	47,34	29,97	0	0		7,710	0	0,29	0,23
14.02.2026	24,	24	0	282,19	283,94	275,46	277,17	-0,62	73,05	46,88	26,16	0	0		7,207	0	0,30	0,22
15.02.2026	24,	24	0	274,93	276,32	267,91	269,26	-0,50	75,93	47,80	28,13	0	0		7,537	0	0,30	0,23
16.02.2026	24,	24	0	284,02	285,86	277,22	279,01	-0,65	73,21	47,58	25,63	0	0		7,105	0	0,29	0,21
17.02.2026	24,	24	0	293,44	295,60	286,65	288,75	-0,73	71,85	47,56	24,30	0	0		6,965	0	0,28	0,21
18.02.2026	24,	24	0	274,05	275,72	267,11	268,74	-0,61	75,50	48,39	27,11	0	0		7,242	0	0,28	0,21
19.02.2026	24,	24	0	273,90	274,63	265,72	266,43	-0,27	82,74	51,25	31,49	0	0		8,368	0	0,32	0,25
20.02.2026	24,	24	0	271,51	272,15	263,33	263,95	-0,24	83,15	51,34	31,81	0	0		8,377	0	0,29	0,22
21.02.2026	24,	24	0	268,99	269,77	261,16	261,92	-0,29	81,67	50,24	31,43	0	0		8,208	0	0,29	0,22
22.02.2026	24,	24	0	267,74	268,11	259,50	259,86	-0,14	84,36	51,43	32,93	0	0		8,546	0	0,28	0,21
23.02.2026	24,	24	0	266,94	267,02	258,38	258,47	-0,03	86,28	51,68	34,60	0	0		8,940	0	0,29	0,22
Итого	768	767,98	0,02	8299,91	8312,24	8058,78	8070,90	-0,15	81,40	48,45	32,95	0	0		264,484	0	9,49	7,46

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)
23.02.2026 год
(Дата)
Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)
(Дата)

За время
Потери: 0,01 Гкал
Итого по: 0,008 Гкал/ч
Итого: 265,10 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 8, под. 3 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 14882221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	130741,86	129640,36	127687,02	127435,05			3848,295		3848,295		19615,18	
23.02.2026	140494,95	139225,83	137154,76	136740,21			4136,547		4136,547		20381,28	1,90
За период	9753,09	9585,47	9467,74	9305,17			288,252		288,252		766,10	1,90

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	303,89	296,06	291,17	283,67	2,58	100,69	59,14	41,55	0	0		12,098	0	0,33	0,26
24.01.2026	24,	24	0	304,11	296,30	291,55	284,06	2,57	99,95	58,43	41,53	0	0		12,107	0	0,34	0,27
25.01.2026	24,	24	0	304,14	296,64	292,19	284,98	2,47	97,12	56,54	40,58	0	0		11,858	0	0,33	0,26
26.01.2026	24,	24	0	305,29	298,89	294,66	288,48	2,10	90,54	54,88	35,66	0	0		10,508	0	0,34	0,27
27.01.2026	24,	24	0	306,16	299,98	295,81	289,84	2,02	88,95	54,17	34,78	0	0		10,288	0	0,34	0,27
28.01.2026	24,	24	0	311,14	306,31	302,79	298,09	1,55	78,04	49,07	28,97	0	0		8,771	0	0,32	0,25
29.01.2026	24,	22,1	1,9	239,42	235,87	233,36	229,90	1,48	74,28	43,67	30,61	0	0		7,143	0	0,30	0,25
30.01.2026	24,	24	0	310,90	306,36	303,17	298,75	1,46	74,76	47,34	27,42	0	0		8,314	0	0,33	0,26
31.01.2026	24,	24	0	311,92	307,49	304,37	300,05	1,42	73,67	47,45	26,23	0	0		7,983	0	0,32	0,25
01.02.2026	24,	24	0	308,78	303,97	300,87	296,18	1,56	76,03	47,96	28,07	0	0		8,446	0	0,32	0,26
02.02.2026	24,	24	0	306,01	300,85	297,59	292,57	1,69	79,18	49,71	29,46	0	0		8,768	0	0,32	0,26
03.02.2026	24,	24	0	304,40	299,10	295,81	290,66	1,74	80,31	50,05	30,26	0	0		8,951	0	0,33	0,26
04.02.2026	24,	24	0	303,31	298,07	294,80	289,71	1,73	80,04	50,02	30,02	0	0		8,850	0	0,33	0,26
05.02.2026	24,	24	0	301,06	294,99	291,42	285,54	2,02	86,36	52,76	33,60	0	0		9,793	0	0,36	0,29
06.02.2026	24,	24	0	302,36	296,51	292,91	287,24	1,94	85,12	52,69	32,43	0	0		9,500	0	0,33	0,26
07.02.2026	24,	24	0	305,20	300,02	296,64	291,61	1,70	79,98	50,40	29,57	0	0		8,772	0	0,32	0,25
08.02.2026	24,	24	0	307,66	303,08	299,95	295,48	1,49	75,09	48,04	27,06	0	0		8,115	0	0,32	0,25
09.02.2026	24,	24	0	308,84	304,12	300,79	296,20	1,53	76,77	49,49	27,28	0	0		8,206	0	0,32	0,25
10.02.2026	24,	24	0	307,57	302,46	298,94	293,97	1,66	80,04	50,81	29,23	0	0		8,738	0	0,32	0,25
11.02.2026	24,	24	0	301,93	296,21	292,51	286,97	1,90	85,06	52,74	32,32	0	0		9,453	0	0,32	0,25
12.02.2026	24,	24	0	303,59	298,22	294,60	289,38	1,77	82,52	51,49	31,03	0	0		9,143	0	0,33	0,26
13.02.2026	24,	24	0	321,31	316,48	312,75	308,05	1,50	77,84	50,36	27,48	0	0		8,593	0	0,32	0,25
14.02.2026	24,	24	0	298,95	294,90	291,78	287,83	1,35	73,17	47,64	25,53	0	0		7,449	0	0,33	0,24
15.02.2026	24,	24	0	323,56	318,99	315,24	310,79	1,41	76,09	49,63	26,47	0	0		8,343	0	0,33	0,25
16.02.2026	24,	24	0	282,16	278,24	275,31	271,48	1,39	73,60	47,34	26,26	0	0		7,231	0	0,32	0,24
17.02.2026	24,	24	0	238,15	234,63	232,61	229,17	1,48	72,05	44,63	27,43	0	0		6,379	0	0,32	0,23
18.02.2026	24,	24	0	309,53	305,24	301,74	297,55	1,39	75,13	49,02	26,11	0	0		7,878	0	0,31	0,23
19.02.2026	24,	24	0	320,44	315,29	310,92	305,92	1,61	82,50	53,46	29,04	0	0		9,030	0	0,35	0,27
20.02.2026	24,	24	0	326,52	321,30	316,59	311,52	1,60	83,77	54,82	28,95	0	0		9,165	0	0,33	0,25
21.02.2026	24,	24	0	327,89	322,87	318,38	313,51	1,53	81,53	53,17	28,36	0	0		9,029	0	0,32	0,24
22.02.2026	24,	24	0	324,74	319,45	314,73	309,60	1,63	84,46	54,39	30,07	0	0		9,464	0	0,31	0,23
23.02.2026	24,	24	0	322,17	316,60	311,78	306,39	1,73	86,65	54,94	31,70	0	0		9,884	0	0,32	0,24
Итого	768	766,1	1,9	9753,09	9585,47	9467,74	9305,17	1,72	81,60	51,13	30,47	0	0		288,252	0	10,41	8,11

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год М.П.

(Дата)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

За время 0,71 Гкал
Потери: 0,00045 Гкал/ч
Итого по: 0,35 Гкал
Итого: 289,31 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 9, под. 3 Итп1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 20134628

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	34603,73	34142,81	33705,36	33324,99			928,120		928,120		4878	
23.02.2026	44069,94	43366,39	42894,85	42279,06			1193,786		1193,786		5646	0,00
За период	9466,21	9223,58	9189,49	8954,07			265,666		265,666		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	285,32	276,06	273,32	264,44	3,25	101,02	60,71	40,31	0	0		11,017	0	0,32	0,26
24.01.2026	24,	24	0	285,22	275,94	273,37	264,47	3,26	100,24	60,15	40,09	0	0		10,958	0	0,33	0,27
25.01.2026	24,	24	0	285,60	276,63	274,31	265,69	3,14	97,41	58,06	39,34	0	0		10,792	0	0,32	0,26
26.01.2026	24,	24	0	287,38	279,25	277,31	269,46	2,83	90,78	55,62	35,16	0	0		9,751	0	0,33	0,27
27.01.2026	24,	24	0	289,03	281,08	279,21	271,53	2,75	89,18	55,39	33,79	0	0		9,434	0	0,34	0,27
28.01.2026	24,	24	0	293,52	286,67	285,60	278,94	2,33	78,28	50,44	27,83	0	0		7,950	0	0,31	0,25
29.01.2026	24,	24	0	246,81	241,31	240,55	235,19	2,23	75,58	48,62	26,96	0	0		6,485	0	0,29	0,25
30.01.2026	24,	24	0	296,05	289,50	288,67	282,28	2,21	74,99	48,82	26,17	0	0		7,555	0	0,32	0,26
31.01.2026	24,	24	0	297,47	291,04	290,24	283,97	2,16	73,85	48,48	25,36	0	0		7,362	0	0,31	0,26
01.02.2026	24,	24	0	292,20	285,61	284,69	278,27	2,26	76,18	49,30	26,89	0	0		7,655	0	0,32	0,26
02.02.2026	24,	24	0	289,62	282,82	281,62	275,01	2,35	79,40	51,15	28,25	0	0		7,955	0	0,32	0,26
03.02.2026	24,	24	0	288,33	281,39	280,14	273,41	2,40	80,49	51,42	29,07	0	0		8,144	0	0,32	0,27
04.02.2026	24,	24	0	287,95	281,05	279,82	273,12	2,40	80,26	51,42	28,84	0	0		8,071	0	0,32	0,26
05.02.2026	24,	24	0	284,50	277,02	275,37	268,12	2,63	86,51	54,52	31,99	0	0		8,808	0	0,35	0,30
06.02.2026	24,	24	0	286,14	278,64	277,14	269,88	2,62	85,33	53,97	31,36	0	0		8,692	0	0,32	0,26
07.02.2026	24,	24	0	289,08	281,95	280,93	274,00	2,46	80,20	51,72	28,48	0	0		8,000	0	0,31	0,25
08.02.2026	24,	24	0	294,04	287,31	286,64	280,08	2,29	75,29	48,79	26,50	0	0		7,595	0	0,31	0,25
09.02.2026	24,	24	0	292,83	286,02	285,17	278,54	2,33	76,96	50,30	26,66	0	0		7,603	0	0,31	0,25
10.02.2026	24,	24	0	291,28	284,16	283,07	276,16	2,44	80,22	52,05	28,17	0	0		7,974	0	0,31	0,25
11.02.2026	24,	24	0	285,94	278,36	276,99	269,65	2,65	85,22	54,26	30,96	0	0		8,575	0	0,31	0,25
12.02.2026	24,	24	0	288,19	280,68	279,61	272,32	2,61	82,77	52,92	29,85	0	0		8,345	0	0,32	0,26
13.02.2026	24,	24	0	303,41	295,97	295,28	288,05	2,45	77,98	51,28	26,70	0	0		7,883	0	0,32	0,25
14.02.2026	24,	24	0	321,88	314,50	314,14	306,94	2,29	73,37	50,03	23,34	0	0		7,331	0	0,32	0,24
15.02.2026	24,	24	0	314,65	307,02	306,54	299,11	2,42	76,26	51,13	25,13	0	0		7,202	0	0,32	0,25
16.02.2026	24,	24	0	321,60	314,02	313,79	306,40	2,36	73,83	50,88	22,95	0	0		7,202	0	0,31	0,24
17.02.2026	24,	24	0	329,20	321,50	321,49	313,97	2,34	72,31	50,56	21,75	0	0		6,992	0	0,31	0,23
18.02.2026	24,	24	0	315,38	307,64	307,45	299,91	2,45	75,24	51,47	23,76	0	0		7,307	0	0,30	0,23
19.02.2026	24,	24	0	308,99	300,28	299,81	291,36	2,82	82,57	55,12	27,45	0	0		8,231	0	0,34	0,27
20.02.2026	24,	24	0	305,46	296,79	296,09	287,70	2,84	84,01	55,93	28,08	0	0		8,316	0	0,32	0,25
21.02.2026	24,	24	0	305,49	297,15	296,59	288,50	2,73	81,68	53,79	27,89	0	0		8,272	0	0,31	0,24
22.02.2026	24,	24	0	302,33	293,76	292,96	284,65	2,84	84,70	55,39	29,31	0	0		8,588	0	0,30	0,23
23.02.2026	24,	24	0	301,34	292,46	291,58	282,99	2,94	86,88	55,59	31,29	0	0		9,124	0	0,31	0,24
Итого	768	768	0	9466,21	9223,58	9189,49	8954,07	2,56	81,84	52,79	29,05	0	0		265,666	0	10,16	8,14

Представитель Потребителя _____
Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

М.П.

(Дата)

За время _____ 0,00 Гкал
Потери: 0,00064 Гкал/ч
Итого по: 0,49 Гкал
Итого: 266,16 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.

о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы

Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 10, под. 1 Итп1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: ТВ-7 Идентификатор: 20106559

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	53913,26	52788,81	52536,19	51562,38			1373,607		1373,607		4853	
23.02.2026	65997,71	64522,69	64267,15	62953,27			1738,358		1738,358		5621	173,00
За период	12084,45	11733,88	11730,96	11390,89			364,751		364,751		768,00	173,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	363,18	348,59	347,88	333,90	4,02	101,06	57,77	43,29	0	0		15,060	0	0,32	0,26
24.01.2026	24,	24	0	363,60	349,05	348,49	334,55	4,00	100,28	57,07	43,21	0	0		15,059	0	0,33	0,27
25.01.2026	24,	24	0	364,83	350,60	350,40	336,74	3,90	97,46	55,55	41,90	0	0		14,684	0	0,33	0,27
26.01.2026	24,	24	0	367,42	354,24	354,55	341,83	3,59	90,77	52,95	37,82	0	0		13,408	0	0,34	0,28
27.01.2026	24,	24	0	368,16	355,23	355,65	343,15	3,51	89,13	52,79	36,33	0	0		12,922	0	0,34	0,28
28.01.2026	24,	24	0	378,08	366,49	367,88	356,61	3,07	78,25	47,97	30,29	0	0		11,142	0	0,32	0,26
29.01.2026	24,	24	0	316,21	306,88	308,16	299,07	2,95	75,74	46,32	29,42	0	0		9,066	0	0,30	0,25
30.01.2026	24,	24	0	379,48	368,62	370,00	359,41	2,86	74,99	46,61	28,38	0	0		10,499	0	0,32	0,26
31.01.2026	24,	24	0	381,42	371,67	372,14	362,62	2,56	73,91	46,65	27,26	0	0		10,143	0	0,32	0,26
01.02.2026	24,	24	0	373,98	364,29	364,36	354,92	2,59	76,28	46,99	29,29	0	0		10,672	0	0,32	0,26
02.02.2026	24,	24	0	368,46	358,55	358,26	348,62	2,69	79,44	48,45	30,99	0	0		11,102	0	0,32	0,26
03.02.2026	24,	24	0	366,97	356,93	356,56	346,81	2,74	80,60	48,93	31,67	0	0		11,291	0	0,33	0,27
04.02.2026	24,	24	0	365,61	355,58	355,30	345,56	2,74	80,28	48,70	31,57	0	0		11,218	0	0,32	0,26
05.02.2026	24,	24	0	361,02	350,47	349,37	339,16	2,92	86,67	51,43	35,24	0	0		12,313	0	0,36	0,30
06.02.2026	24,	24	0	362,32	351,88	350,92	340,80	2,88	85,33	51,38	33,95	0	0		11,915	0	0,32	0,27
07.02.2026	24,	24	0	368,18	358,42	357,81	348,33	2,65	80,11	49,28	30,83	0	0		11,031	0	0,31	0,26
08.02.2026	24,	24	0	375,01	365,73	365,56	356,50	2,48	75,34	47,03	28,31	0	0		10,349	0	0,31	0,26
09.02.2026	24,	24	0	373,57	364,09	363,78	354,55	2,54	77,02	48,11	28,91	0	0		10,515	0	0,31	0,25
10.02.2026	24,	24	0	369,80	359,92	359,37	349,77	2,67	80,31	49,64	30,67	0	0		11,021	0	0,31	0,26
11.02.2026	24,	24	0	362,03	351,58	350,64	340,52	2,89	85,36	51,67	33,69	0	0		11,813	0	0,31	0,26
12.02.2026	24,	24	0	365,27	355,04	354,39	344,46	2,80	82,69	50,71	31,98	0	0		11,335	0	0,32	0,27
13.02.2026	24,	24	0	385,64	375,59	375,31	365,53	2,61	77,98	49,53	28,45	0	0		10,678	0	0,32	0,25
14.02.2026	24,	24	0	411,82	401,91	401,90	392,23	2,41	73,38	48,73	24,66	0	0		9,909	0	0,32	0,25
15.02.2026	24,	24	0	404,34	394,02	393,92	383,87	2,55	76,28	49,42	26,86	0	0		10,581	0	0,33	0,26
16.02.2026	24,	24	0	413,63	403,53	403,56	393,71	2,44	73,82	49,41	24,40	0	0		9,847	0	0,31	0,24
17.02.2026	24,	24	0	424,56	414,43	414,62	404,73	2,39	72,33	49,60	22,73	0	0		9,425	0	0,31	0,23
18.02.2026	24,	24	0	403,91	393,76	393,73	383,84	2,51	75,34	50,46	24,88	0	0		9,797	0	0,31	0,23
19.02.2026	24,	24	0	393,29	381,91	381,60	370,55	2,89	82,63	53,32	29,31	0	0		11,183	0	0,34	0,27
20.02.2026	24,	24	0	390,22	378,51	378,29	366,94	3,00	83,94	53,80	30,14	0	0		11,403	0	0,32	0,25
21.02.2026	24,	24	0	391,12	379,58	379,72	368,52	2,95	81,78	51,96	29,82	0	0		11,323	0	0,31	0,24
22.02.2026	24,	24	0	386,05	374,00	374,08	362,41	3,12	84,74	53,19	31,55	0	0		11,803	0	0,31	0,24
23.02.2026	24,	24	0	385,27	372,80	372,77	360,71	3,24	86,88	54,03	32,85	0	0		12,246	0	0,31	0,24
Итого	768	768	0	12084,45	11733,88	11730,96	11390,89	2,90	81,88	50,61	31,27	0	0		364,751	0	10,26	8,27

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

За время 0,00 Гкал
Потери: 0,00089 Гкал/ч
Итого по: 0,68 Гкал
Итого: 365,43 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск. п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 13, под. 2 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 14822221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	24916,35	24633,31	24248,26	23976,47			652,393		652,393		3031,98	
23.02.2026	32808,53	32396,92	31906,56	31510,13			862,493		862,493		3797,86	2,12
За период	7892,18	7763,61	7658,30	7533,66			210,101		210,101		765,88	2,12

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	243,83	237,85	233,50	227,77	2,45	100,93	63,75	37,17	0	0		8,680	0	0,35	0,27
24.01.2026	24,	24	0	243,26	237,30	233,08	227,37	2,45	100,19	62,77	37,42	0	0		8,722	0	0,36	0,28
25.01.2026	24,	24	0	243,25	237,55	233,56	228,09	2,35	97,34	60,94	36,41	0	0		8,504	0	0,35	0,28
26.01.2026	24,	24	0	245,08	240,05	236,40	231,55	2,05	90,75	58,10	32,66	0	0		7,720	0	0,36	0,28
27.01.2026	24,	24	0	246,04	241,25	237,57	232,95	1,95	89,18	58,22	30,96	0	0		7,355	0	0,36	0,29
28.01.2026	24,	24	0	249,48	245,61	242,61	238,85	1,55	78,21	52,44	25,77	0	0		6,252	0	0,34	0,26
29.01.2026	24,	21,88	2,12	189,10	186,36	184,20	181,54	1,45	74,41	47,04	27,37	0	0		5,041	0	0,32	0,26
30.01.2026	24,	24	0	248,55	244,93	242,21	238,68	1,46	74,92	50,19	24,72	0	0		5,988	0	0,34	0,27
31.01.2026	24,	24	0	248,69	245,30	242,54	239,24	1,36	73,81	50,11	23,71	0	0		5,749	0	0,34	0,27
01.02.2026	24,	24	0	245,13	241,54	238,73	235,23	1,47	76,16	50,83	25,33	0	0		6,047	0	0,34	0,27
02.02.2026	24,	24	0	245,13	241,30	238,26	234,54	1,56	79,34	52,89	26,45	0	0		6,303	0	0,34	0,27
03.02.2026	24,	24	0	244,22	240,28	237,21	233,39	1,61	80,46	53,14	27,32	0	0		6,481	0	0,35	0,28
04.02.2026	24,	24	0	243,61	239,73	236,66	232,89	1,59	80,22	53,20	27,02	0	0		6,394	0	0,34	0,27
05.02.2026	24,	24	0	241,91	237,45	234,08	229,76	1,84	86,51	55,73	30,78	0	0		7,206	0	0,38	0,31
06.02.2026	24,	24	0	242,88	238,62	235,19	231,07	1,75	85,31	56,10	29,21	0	0		6,870	0	0,35	0,27
07.02.2026	24,	24	0	244,79	240,91	237,82	234,05	1,58	80,17	53,09	27,08	0	0		6,441	0	0,34	0,26
08.02.2026	24,	24	0	246,75	243,29	240,48	237,11	1,40	75,24	50,33	24,90	0	0		5,989	0	0,33	0,26
09.02.2026	24,	24	0	247,18	243,60	240,65	237,17	1,45	76,91	51,48	25,43	0	0		6,120	0	0,33	0,26
10.02.2026	24,	24	0	247,44	243,62	240,42	236,71	1,54	80,18	53,45	26,73	0	0		6,427	0	0,34	0,26
11.02.2026	24,	24	0	243,71	239,47	236,04	231,93	1,74	85,20	55,82	29,39	0	0		6,937	0	0,34	0,26
12.02.2026	24,	24	0	244,38	240,34	237,05	233,14	1,65	82,73	54,59	28,14	0	0		6,670	0	0,35	0,27
13.02.2026	24,	24	0	258,60	254,94	251,62	248,05	1,42	78,00	53,47	24,53	0	0		6,173	0	0,34	0,26
14.02.2026	24,	24	0	255,11	251,80	248,91	245,69	1,30	73,31	49,84	23,47	0	0		5,843	0	0,35	0,25
15.02.2026	24,	24	0	265,28	261,65	258,38	254,84	1,37	76,23	52,11	24,12	0	0		6,233	0	0,35	0,26
16.02.2026	24,	24	0	239,84	236,78	233,95	230,97	1,28	73,75	50,64	23,11	0	0		5,407	0	0,34	0,25
17.02.2026	24,	24	0	207,24	204,58	202,38	199,78	1,28	72,20	48,03	24,16	0	0		4,890	0	0,33	0,24
18.02.2026	24,	24	0	259,44	256,05	252,85	249,55	1,30	75,24	52,12	23,13	0	0		5,847	0	0,33	0,24
19.02.2026	24,	24	0	261,92	258,01	254,10	250,30	1,49	82,63	57,36	25,27	0	0		6,422	0	0,37	0,28
20.02.2026	24,	24	0	263,32	259,23	255,24	251,27	1,55	83,96	57,85	26,12	0	0		6,666	0	0,35	0,26
21.02.2026	24,	24	0	263,83	259,81	256,09	252,19	1,52	81,66	55,98	25,68	0	0		6,576	0	0,34	0,25
22.02.2026	24,	24	0	262,29	258,07	254,12	250,03	1,61	84,63	57,84	26,79	0	0		6,807	0	0,33	0,24
23.02.2026	24,	24	0	260,88	256,32	252,39	247,98	1,75	86,84	57,75	29,09	0	0		7,341	0	0,34	0,25
Итого	768	765,88	2,12	7892,18	7763,61	7658,30	7533,66	1,63	81,77	54,29	27,48	0	0		210,101	0	11,02	8,49

Представитель Потребителя _____ Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год М.П.
(Дата)



За время 0,58 Гкал
Потери: 0,00045 Гкал/ч
Итого по: 0,35 Гкал
Итого: 211,03 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 14, под. 3 Итп1 Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 02730321

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	tж, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Q _{от} , Гкал	Q _г , Гкал	Q, Гкал	T _ж , ч	T _ш , ч	T _н , ч
22.01.2026	39183,67	38881,55	38256,16	38003,44			1073,096		1073,096		3534,57	
23.02.2026	50362,68	49971,91	49158,17	48818,95			1406,295		1406,295		4300,59	1,98
За период	11179,01	11090,36	10902,01	10815,51			333,199		333,199		766,02	1,98

Дата	T _ж , ч	T _ш , ч	T _н , ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t ₁ , °C	t ₂ , °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Q _{от} , Гкал	Q _г , Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	335,06	335,58	325,69	326,20	-0,16	101,16	57,84	43,32	0	0		14,110	0	0,03	0,03
24.01.2026	24,	24	0	353,45	353,70	343,40	343,64	-0,07	100,46	58,72	41,74	0	0		14,332	0	0,04	0,03
25.01.2026	24,	24	0	362,55	362,30	352,45	352,22	0,07	97,62	57,52	40,10	0	0		14,134	0	0,03	0,03
26.01.2026	24,	24	0	374,74	373,18	364,74	363,22	0,42	90,99	55,17	35,82	0	0		13,064	0	0,04	0,03
27.01.2026	24,	24	0	372,38	370,54	362,61	360,81	0,50	89,39	54,50	34,89	0	0		12,651	0	0,04	0,03
28.01.2026	24,	24	0	400,59	396,48	390,74	386,73	1,03	78,43	50,78	27,65	0	0		10,802	0	0,03	0,03
29.01.2026	24,	22,02	1,98	320,34	316,90	312,78	309,42	1,07	73,87	46,42	27,46	0	0		8,588	0	0,03	0,02
30.01.2026	24,	24	0	374,34	370,35	365,63	361,73	1,07	75,13	48,45	26,68	0	0		9,756	0	0,03	0,03
31.01.2026	24,	24	0	351,34	347,41	343,23	339,40	1,12	74,04	47,85	26,19	0	0		8,990	0	0,03	0,03
01.02.2026	24,	24	0	365,24	361,60	356,73	353,17	1,00	76,43	48,38	28,05	0	0		10,008	0	0,03	0,03
02.02.2026	24,	24	0	361,95	358,79	353,26	350,19	0,87	79,58	49,89	29,69	0	0		10,488	0	0,03	0,03
03.02.2026	24,	24	0	356,10	353,13	347,43	344,53	0,83	80,75	50,54	30,21	0	0		10,496	0	0,03	0,03
04.02.2026	24,	24	0	374,38	370,99	365,11	361,80	0,91	80,45	51,44	29,02	0	0		10,594	0	0,03	0,03
05.02.2026	24,	24	0	336,54	334,75	328,02	326,27	0,53	86,85	52,58	34,28	0	0		11,244	0	0,04	0,03
06.02.2026	24,	24	0	332,37	330,35	324,03	322,06	0,61	85,54	52,18	33,36	0	0		10,810	0	0,03	0,03
07.02.2026	24,	24	0	359,19	355,95	350,36	347,20	0,90	80,34	51,18	29,16	0	0		10,217	0	0,03	0,03
08.02.2026	24,	24	0	379,98	375,74	370,89	366,76	1,11	75,49	49,68	25,80	0	0		9,570	0	0,03	0,03
09.02.2026	24,	24	0	353,13	349,53	344,65	341,14	1,02	77,18	49,85	27,33	0	0		9,419	0	0,03	0,02
10.02.2026	24,	24	0	340,40	337,55	332,15	329,37	0,84	80,47	50,37	30,09	0	0		9,996	0	0,03	0,03
11.02.2026	24,	24	0	336,55	334,54	328,09	326,13	0,60	85,54	52,19	33,35	0	0		10,940	0	0,03	0,03
12.02.2026	24,	24	0	364,47	361,48	355,29	352,38	0,82	82,92	52,43	30,49	0	0		10,834	0	0,03	0,03
13.02.2026	24,	24	0	383,36	379,41	373,87	370,02	1,03	78,23	51,48	26,75	0	0		10,001	0	0,03	0,02
14.02.2026	24,	24	0	364,60	360,13	355,90	351,54	1,22	73,54	49,61	23,94	0	0		8,519	0	0,03	0,02
15.02.2026	24,	24	0	356,07	352,32	347,58	343,92	1,05	76,47	49,64	26,83	0	0		9,326	0	0,03	0,03
16.02.2026	24,	24	0	344,38	340,32	336,22	332,25	1,18	73,97	49,32	24,65	0	0		8,289	0	0,03	0,02
17.02.2026	24,	24	0	333,30	329,08	325,42	321,29	1,27	72,46	49,16	23,30	0	0		7,583	0	0,03	0,02
18.02.2026	24,	24	0	319,56	316,17	312,05	308,73	1,06	75,51	48,80	26,71	0	0		8,334	0	0,03	0,02
19.02.2026	24,	24	0	284,40	282,51	277,62	275,77	0,67	82,88	49,72	33,16	0	0		9,205	0	0,04	0,03
20.02.2026	24,	24	0	309,93	307,75	302,29	300,17	0,70	84,12	51,13	32,99	0	0		9,971	0	0,03	0,02
21.02.2026	24,	24	0	337,33	334,59	328,96	326,29	0,81	81,94	51,54	30,40	0	0		10,000	0	0,03	0,02
22.02.2026	24,	24	0	314,20	312,24	306,37	304,46	0,62	84,84	51,80	33,04	0	0		10,123	0	0,03	0,02
23.02.2026	24,	24	0	326,80	324,99	318,44	316,67	0,55	87,04	53,12	33,92	0	0		10,802	0	0,03	0,02
Итого	768	766,02	1,98	11179,01	11090,36	10902,01	10815,51	0,79	81,99	51,35	30,64	0	0		333,199	0	1,08	0,81

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 г. (Дата)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

За время 0,86 Гкал
Потери: 0,00178 Гкал/ч
Итого по: 1,37 Гкал
Итого: 335,43 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 15, под. 4 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 02740321

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	txк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Ти, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	21031,13	20688,40	20459,83	20274,92			786,307		786,307		1427,85	
23.02.2026	32146,98	31578,44	31253,73	30849,69			1074,803		1074,803		2193,75	2,10
За период	11115,85	10890,05	10793,90	10574,77			288,496		288,496		765,90	2,10

Дата	Ти, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	294,03	285,79	281,75	273,85	2,80	100,60	60,21	40,40	0	0		11,382	0	0,34	0,27
24.01.2026	24,	24	0	294,31	286,05	282,18	274,25	2,81	99,86	58,90	40,96	0	0		11,558	0	0,35	0,28
25.01.2026	24,	24	0	293,62	285,81	282,10	274,60	2,66	97,04	57,97	39,07	0	0		11,021	0	0,35	0,27
26.01.2026	24,	24	0	296,30	289,35	286,00	279,29	2,35	90,48	55,56	34,92	0	0		9,988	0	0,36	0,28
27.01.2026	24,	24	0	297,85	291,04	287,80	281,22	2,29	88,91	54,97	33,94	0	0		9,768	0	0,36	0,28
28.01.2026	24,	24	0	305,35	299,65	297,16	291,62	1,86	78,01	49,94	28,07	0	0		8,341	0	0,33	0,26
29.01.2026	24,	21,9	2,1	248,61	244,29	242,33	238,12	1,74	73,03	45,13	27,90	0	0		6,761	0	0,32	0,26
30.01.2026	24,	24	0	348,26	342,38	339,60	333,86	1,69	74,78	51,47	23,31	0	0		7,917	0	0,34	0,27
31.01.2026	24,	24	0	348,11	342,27	339,67	333,98	1,68	73,70	51,15	22,54	0	0		7,658	0	0,33	0,26
01.02.2026	24,	24	0	345,78	339,57	336,92	330,87	1,80	76,05	52,27	23,78	0	0		8,011	0	0,34	0,27
02.02.2026	24,	24	0	348,73	342,08	339,13	332,66	1,91	79,21	54,36	24,85	0	0		8,427	0	0,34	0,27
03.02.2026	24,	24	0	349,60	342,77	339,73	333,09	1,95	80,34	55,00	25,35	0	0		8,611	0	0,34	0,27
04.02.2026	24,	24	0	347,39	340,58	337,63	331,01	1,96	80,08	54,43	25,64	0	0		8,658	0	0,34	0,27
05.02.2026	24,	24	0	351,32	343,47	340,05	332,45	2,23	86,39	57,13	29,27	0	0		9,952	0	0,37	0,30
06.02.2026	24,	24	0	351,49	343,81	340,48	333,04	2,19	85,16	56,46	28,70	0	0		9,772	0	0,34	0,27
07.02.2026	24,	24	0	347,79	340,90	338,01	331,31	1,98	80,02	53,75	26,27	0	0		8,879	0	0,33	0,26
08.02.2026	24,	24	0	344,45	338,07	335,82	329,60	1,85	75,12	50,13	24,99	0	0		8,391	0	0,33	0,26
09.02.2026	24,	24	0	348,88	342,28	339,79	333,36	1,89	76,80	51,77	25,03	0	0		8,505	0	0,33	0,26
10.02.2026	24,	24	0	352,46	345,40	342,57	335,71	2,00	80,07	53,83	26,23	0	0		8,987	0	0,33	0,26
11.02.2026	24,	24	0	351,78	344,01	340,80	333,27	2,21	85,09	56,07	29,02	0	0		9,890	0	0,33	0,26
12.02.2026	24,	24	0	349,70	342,34	339,31	332,17	2,10	82,57	54,79	27,77	0	0		9,424	0	0,34	0,27
13.02.2026	24,	24	0	367,66	360,49	357,85	350,88	1,95	77,88	52,97	24,91	0	0		8,914	0	0,34	0,26
14.02.2026	24,	24	0	384,90	378,05	375,69	369,00	1,78	73,24	51,52	21,72	0	0		8,161	0	0,34	0,25
15.02.2026	24,	24	0	380,99	373,71	371,20	364,11	1,91	76,15	52,44	23,71	0	0		8,802	0	0,34	0,26
16.02.2026	24,	24	0	387,03	380,10	377,66	370,90	1,79	73,69	52,29	21,40	0	0		8,081	0	0,33	0,25
17.02.2026	24,	24	0	394,98	388,26	385,77	379,20	1,70	72,18	52,56	19,63	0	0		7,571	0	0,33	0,24
18.02.2026	24,	24	0	381,74	374,86	372,16	365,45	1,80	75,18	53,76	21,43	0	0		7,974	0	0,32	0,24
19.02.2026	24,	24	0	383,68	375,84	372,28	364,67	2,04	82,55	58,11	24,44	0	0		9,099	0	0,36	0,28
20.02.2026	24,	24	0	382,06	374,10	370,40	362,68	2,08	83,83	58,73	25,10	0	0		9,297	0	0,34	0,26
21.02.2026	24,	24	0	379,35	371,65	368,34	360,86	2,03	81,57	56,83	24,75	0	0		9,115	0	0,33	0,25
22.02.2026	24,	24	0	379,31	371,25	367,61	359,79	2,13	84,51	58,70	25,81	0	0		9,487	0	0,33	0,24
23.02.2026	24,	24	0	378,35	369,84	366,12	357,89	2,25	86,70	59,13	27,57	0	0		10,095	0	0,33	0,25
Итого	768	765,9	2,1	11115,85	10890,05	10793,90	10574,77	2,03	81,59	54,45	27,14	0	0		288,496	0	10,86	8,45

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время 0,79 Гкал
Потери: 0,00312 Гкал/ч
Итого по: 2,40 Гкал
Итого: 291,68 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 16, под. 3 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 15552221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txk, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	34504,43	34240,20	33812,04	33554,16			1008,559		1008,559		2916,33	
23.02.2026	44672,71	44302,30	43722,32	43361,18			1345,213		1345,213		3682,55	1,78
За период	10168,28	10062,09	9910,28	9807,02			336,653		336,653		766,22	1,78

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	343,73	336,49	330,50	323,54	2,11	100,84	54,92	45,92	0	0		15,178	0	0,33	0,27
24.01.2026	24,	24	0	341,96	334,81	328,96	322,09	2,09	100,08	54,25	45,83	0	0		15,077	0	0,34	0,28
25.01.2026	24,	24	0	347,68	340,93	335,19	328,68	1,94	97,23	53,28	43,95	0	0		14,731	0	0,33	0,27
26.01.2026	24,	24	0	346,49	341,04	335,51	330,23	1,57	90,72	52,23	38,49	0	0		12,914	0	0,34	0,28
27.01.2026	24,	24	0	335,82	330,67	325,42	320,42	1,54	89,31	51,34	37,98	0	0		12,358	0	0,35	0,29
28.01.2026	24,	24	0	308,97	305,66	301,58	298,35	1,07	78,27	46,36	31,91	0	0		9,624	0	0,32	0,26
29.01.2026	24,	22,22	1,78	229,55	227,36	224,51	222,37	0,95	73,51	40,09	33,42	0	0		7,503	0	0,30	0,25
30.01.2026	24,	24	0	303,19	300,12	296,51	293,50	1,01	74,91	44,29	30,62	0	0		9,080	0	0,33	0,27
31.01.2026	24,	24	0	298,91	296,33	292,70	290,17	0,86	73,63	43,55	30,08	0	0		8,805	0	0,32	0,26
01.02.2026	24,	24	0	303,70	300,86	297,06	294,29	0,93	75,72	43,99	31,73	0	0		9,426	0	0,32	0,26
02.02.2026	24,	24	0	300,17	297,19	293,05	290,14	0,99	79,14	46,41	32,73	0	0		9,592	0	0,33	0,27
03.02.2026	24,	24	0	291,28	288,39	284,31	281,49	0,99	79,99	46,27	33,73	0	0		9,590	0	0,33	0,27
04.02.2026	24,	24	0	311,54	308,65	304,10	301,28	0,93	80,04	46,77	33,27	0	0		10,117	0	0,32	0,27
05.02.2026	24,	24	0	326,26	322,17	317,23	313,25	1,25	85,92	48,75	37,17	0	0		11,791	0	0,36	0,30
06.02.2026	24,	24	0	326,06	322,13	317,13	313,30	1,21	85,13	48,96	36,18	0	0		11,473	0	0,33	0,27
07.02.2026	24,	24	0	327,17	324,01	319,16	316,08	0,97	80,57	47,42	33,15	0	0		10,579	0	0,32	0,26
08.02.2026	24,	24	0	298,69	296,73	292,63	290,71	0,66	74,98	44,02	30,96	0	0		9,061	0	0,32	0,26
09.02.2026	24,	24	0	298,25	296,07	291,87	289,74	0,73	76,57	45,36	31,22	0	0		9,111	0	0,32	0,26
10.02.2026	24,	24	0	295,28	292,76	288,39	285,92	0,85	79,69	47,13	32,56	0	0		9,389	0	0,32	0,26
11.02.2026	24,	24	0	328,68	324,90	319,85	316,17	1,15	84,67	49,05	35,62	0	0		11,393	0	0,31	0,26
12.02.2026	24,	24	0	324,94	321,70	316,64	313,49	0,99	82,97	48,13	34,84	0	0		11,033	0	0,33	0,27
13.02.2026	24,	24	0	311,04	308,88	304,23	302,13	0,69	77,91	46,65	31,27	0	0		9,512	0	0,32	0,26
14.02.2026	24,	24	0	306,37	305,21	300,67	299,53	0,38	73,14	45,22	27,92	0	0		8,394	0	0,33	0,25
15.02.2026	24,	24	0	314,89	313,08	308,39	306,62	0,58	76,00	45,81	30,18	0	0		9,309	0	0,33	0,26
16.02.2026	24,	24	0	308,22	307,07	302,38	301,25	0,37	73,69	46,22	27,47	0	0		8,306	0	0,32	0,24
17.02.2026	24,	24	0	292,59	291,95	287,44	286,81	0,22	72,01	45,95	26,07	0	0		7,493	0	0,32	0,24
18.02.2026	24,	24	0	311,83	310,05	305,52	303,77	0,57	74,67	46,38	28,29	0	0		8,642	0	0,31	0,24
19.02.2026	24,	24	0	337,30	333,96	328,70	325,44	0,99	82,16	49,07	33,09	0	0		10,876	0	0,35	0,27
20.02.2026	24,	24	0	335,79	332,14	326,83	323,28	1,09	84,00	50,00	34,00	0	0		11,111	0	0,33	0,26
21.02.2026	24,	24	0	339,49	336,33	331,12	328,04	0,93	81,15	48,78	32,37	0	0		10,718	0	0,32	0,25
22.02.2026	24,	24	0	377,90	374,01	367,84	364,05	1,03	84,50	51,06	33,44	0	0		12,299	0	0,31	0,24
23.02.2026	24,	24	0	344,57	340,46	334,87	330,88	1,19	86,66	50,31	36,34	0	0		12,170	0	0,32	0,25
Итого	768	766,22	1,78	10168,28	10062,09	9910,28	9807,02	1,04	81,56	47,75	33,81	0	0		336,653	0	10,42	8,39

Представитель Потребителя _____
Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 00:00 М.П.
(Дата)

За время 0,78 Гкал
Потери: 0,0023 Гкал/ч
Итого по: 1,77 Гкал
Итого: 339,20 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата) 3



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 17, под. 3 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 15522221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	219588,20	219808,27	215571,54	215458,70			5318,337		5318,337		20696,1	
23.02.2026	230280,69	230475,99	226036,59	225899,62			5670,151		5670,151		21462,93	1,17
За период	10692,49	10667,72	10465,05	10440,92			351,814		351,814		766,83	1,17

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	346,79	343,98	335,60	332,87	0,81	100,91	55,77	45,14	0	0		15,150	0	0,32	0,26
24.01.2026	24,	24	0	345,76	342,80	334,70	331,83	0,86	100,20	54,84	45,36	0	0		15,183	0	0,33	0,27
25.01.2026	24,	24	0	343,04	340,59	332,77	330,40	0,71	97,27	53,47	43,80	0	0		14,576	0	0,32	0,26
26.01.2026	24,	24	0	341,07	339,56	332,17	330,69	0,45	90,75	52,20	38,56	0	0		12,807	0	0,33	0,27
27.01.2026	24,	24	0	342,26	340,85	333,57	332,20	0,41	89,36	51,80	37,57	0	0		12,531	0	0,34	0,28
28.01.2026	24,	24	0	334,19	333,78	327,76	327,36	0,12	78,30	46,71	31,59	0	0		10,354	0	0,31	0,25
29.01.2026	24,	22,83	1,17	239,64	239,37	235,37	235,10	0,11	73,99	39,13	34,86	0	0		8,206	0	0,29	0,24
30.01.2026	24,	24	0	327,42	326,32	321,30	320,22	0,34	74,94	44,14	30,80	0	0		9,897	0	0,32	0,26
31.01.2026	24,	24	0	322,66	322,51	317,21	317,07	0,04	73,66	44,34	29,32	0	0		9,302	0	0,31	0,25
01.02.2026	24,	24	0	315,40	314,99	309,72	309,32	0,13	75,77	44,69	31,08	0	0		9,626	0	0,31	0,26
02.02.2026	24,	24	0	331,29	330,63	324,73	324,09	0,20	79,21	46,49	32,71	0	0		10,623	0	0,31	0,26
03.02.2026	24,	24	0	334,56	334,15	327,93	327,53	0,12	80,10	47,10	33,00	0	0		10,821	0	0,32	0,26
04.02.2026	24,	24	0	324,63	324,23	318,23	317,83	0,13	80,08	46,40	33,68	0	0		10,719	0	0,31	0,26
05.02.2026	24,	24	0	327,04	325,85	319,45	318,28	0,37	85,99	48,56	37,43	0	0		11,959	0	0,35	0,29
06.02.2026	24,	24	0	329,56	328,44	322,02	320,92	0,34	85,19	48,82	36,37	0	0		11,711	0	0,32	0,26
07.02.2026	24,	24	0	322,33	321,45	315,68	314,82	0,27	80,55	46,30	34,25	0	0		10,812	0	0,31	0,25
08.02.2026	24,	24	0	313,19	312,85	307,69	307,35	0,11	75,01	44,19	30,82	0	0		9,482	0	0,31	0,25
09.02.2026	24,	24	0	321,33	321,10	315,45	315,22	0,07	76,63	46,10	30,53	0	0		9,630	0	0,30	0,25
10.02.2026	24,	24	0	336,13	335,56	329,41	328,85	0,17	79,78	47,24	32,54	0	0		10,719	0	0,31	0,25
11.02.2026	24,	24	0	331,17	330,06	323,68	322,59	0,34	84,72	48,34	36,38	0	0		11,775	0	0,30	0,25
12.02.2026	24,	24	0	323,14	322,27	316,11	315,26	0,27	82,99	48,01	34,97	0	0		11,055	0	0,32	0,26
13.02.2026	24,	24	0	338,36	338,09	331,95	331,69	0,08	77,95	47,06	30,88	0	0		10,252	0	0,31	0,25
14.02.2026	24,	24	0	343,72	344,29	338,23	338,79	-0,17	73,16	45,63	27,54	0	0		9,314	0	0,32	0,24
15.02.2026	24,	24	0	346,76	347,09	340,74	341,06	-0,09	76,04	46,26	29,78	0	0		10,146	0	0,32	0,25
16.02.2026	24,	24	0	343,35	343,87	337,70	338,21	-0,15	73,73	46,61	27,12	0	0		9,157	0	0,31	0,24
17.02.2026	24,	24	0	345,23	345,85	339,78	340,39	-0,18	72,07	46,40	25,67	0	0		8,723	0	0,30	0,23
18.02.2026	24,	24	0	335,07	335,18	329,26	329,37	-0,03	74,72	46,66	28,06	0	0		9,241	0	0,30	0,23
19.02.2026	24,	24	0	354,84	354,10	347,11	346,39	0,21	82,23	50,28	31,95	0	0		11,089	0	0,33	0,26
20.02.2026	24,	24	0	359,14	358,13	350,93	349,95	0,28	84,05	51,11	32,94	0	0		11,558	0	0,32	0,25
21.02.2026	24,	24	0	360,64	359,78	352,97	352,13	0,24	81,21	49,41	31,79	0	0		11,222	0	0,30	0,24
22.02.2026	24,	24	0	357,02	355,88	348,79	347,67	0,32	84,49	50,89	33,60	0	0		11,719	0	0,30	0,23
23.02.2026	24,	24	0	355,76	354,12	347,05	345,45	0,46	86,71	50,82	35,89	0	0		12,457	0	0,31	0,24
Итого	768	766,83	1,17	10692,49	10667,72	10465,05	10440,92	0,23	81,62	47,99	33,62	0	0		351,814	0	10,07	8,09

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

М.П.

За время 0,54 Гкал
Потери: 0,00192 Гкал/ч
Итого по: 1,47 Гкал
Итого: 353,82 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя Договор №

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 19, под. 4 Итп Телефон: Ответственное лицо: Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 51991221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	C1	C2	C3	тхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	140475,10	135555,88	136299,85	133143,82			3557,009		3557,009		10479,08	
23.02.2026	156338,48	150981,84	151618,71	148040,55			4021,779		4021,779		11247,08	0,00
За период	15863,38	15425,96	15318,86	14896,73			464,770		464,770		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	466,01	448,81	444,08	427,69	3,69	100,78	58,54	42,24	0	0		18,758	0	0,33	0,24
24.01.2026	24,	24	0	465,85	448,44	444,02	427,42	3,74	100,13	57,80	42,33	0	0		18,795	0	0,33	0,25
25.01.2026	24,	24	0	469,05	452,45	448,18	432,32	3,54	97,31	56,24	41,07	0	0		18,407	0	0,33	0,25
26.01.2026	24,	24	0	476,03	460,60	456,91	442,10	3,24	90,52	53,95	36,57	0	0		16,708	0	0,34	0,25
27.01.2026	24,	24	0	478,61	463,79	460,06	445,82	3,10	88,71	53,56	35,15	0	0		16,169	0	0,33	0,25
28.01.2026	24,	24	0	500,56	487,48	484,56	471,90	2,61	77,89	49,35	28,54	0	0		13,828	0	0,31	0,23
29.01.2026	24,	24	0	388,05	378,10	376,11	366,47	2,57	75,01	44,47	30,55	0	0		11,489	0	0,29	0,23
30.01.2026	24,	24	0	508,74	496,17	493,49	481,30	2,47	74,69	47,84	26,85	0	0		13,252	0	0,32	0,24
31.01.2026	24,	24	0	513,62	500,92	498,38	486,06	2,47	73,81	47,66	26,15	0	0		13,031	0	0,31	0,24
01.02.2026	24,	24	0	499,55	486,77	484,08	471,70	2,56	76,33	48,18	28,14	0	0		13,623	0	0,32	0,24
02.02.2026	24,	24	0	486,56	473,30	470,52	457,70	2,73	79,25	49,42	29,83	0	0		14,036	0	0,32	0,24
03.02.2026	24,	24	0	483,55	469,97	467,17	454,05	2,81	80,67	49,66	31,00	0	0		14,484	0	0,32	0,25
04.02.2026	24,	24	0	484,38	471,35	468,33	455,74	2,69	80,06	49,87	30,20	0	0		14,142	0	0,32	0,24
05.02.2026	24,	24	0	470,96	456,29	453,09	438,98	3,11	86,94	52,14	34,80	0	0		15,765	0	0,35	0,27
06.02.2026	24,	24	0	474,94	461,06	457,67	444,30	2,92	85,13	51,97	33,16	0	0		15,176	0	0,32	0,24
07.02.2026	24,	24	0	490,29	476,97	474,06	461,17	2,72	79,68	49,95	29,73	0	0		14,092	0	0,31	0,23
08.02.2026	24,	24	0	505,71	493,25	490,46	478,38	2,46	75,25	48,06	27,19	0	0		13,336	0	0,31	0,23
09.02.2026	24,	24	0	496,91	484,25	481,33	469,08	2,55	76,96	49,24	27,72	0	0		13,340	0	0,31	0,23
10.02.2026	24,	24	0	488,32	474,86	471,88	458,88	2,76	80,36	50,35	30,01	0	0		14,161	0	0,31	0,23
11.02.2026	24,	24	0	473,87	459,89	456,48	443,01	2,95	85,61	52,11	33,49	0	0		15,290	0	0,32	0,24
12.02.2026	24,	24	0	482,34	468,57	465,51	452,22	2,86	82,21	51,16	31,04	0	0		14,451	0	0,32	0,24
13.02.2026	24,	24	0	518,00	505,04	501,66	489,11	2,50	77,75	50,24	27,50	0	0		13,797	0	0,32	0,23
14.02.2026	24,	24	0	555,83	543,25	539,78	527,57	2,26	73,29	49,31	23,98	0	0		12,944	0	0,32	0,23
15.02.2026	24,	24	0	543,81	530,49	527,06	514,16	2,45	76,22	50,05	26,17	0	0		13,794	0	0,32	0,23
16.02.2026	24,	24	0	537,88	525,65	522,22	510,35	2,27	73,57	49,77	23,81	0	0		12,433	0	0,31	0,22
17.02.2026	24,	24	0	509,60	497,84	494,99	483,56	2,31	72,17	48,71	23,46	0	0		11,613	0	0,31	0,21
18.02.2026	24,	24	0	538,22	525,27	521,78	509,23	2,41	75,59	50,58	25,01	0	0		13,050	0	0,30	0,21
19.02.2026	24,	24	0	517,45	503,68	499,46	486,17	2,66	82,93	53,75	29,18	0	0		14,575	0	0,34	0,25
20.02.2026	24,	24	0	511,20	497,16	493,03	479,50	2,75	83,65	54,12	29,52	0	0		14,557	0	0,32	0,23
21.02.2026	24,	24	0	514,57	500,63	496,82	483,36	2,71	81,89	52,77	29,13	0	0		14,471	0	0,31	0,22
22.02.2026	24,	24	0	507,80	493,59	489,53	475,83	2,80	84,64	53,51	31,13	0	0		15,239	0	0,30	0,21
23.02.2026	24,	24	0	505,16	490,07	486,14	471,63	2,99	86,71	53,88	32,84	0	0		15,964	0	0,31	0,22
Итого	768	768	0	15863,38	15425,96	15318,86	14896,73	2,76	81,74	51,19	30,55	0	0		464,770	0	10,18	7,53

Представитель Потребителя: Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО: Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время: 0,00 Гкал
Потери: 0,00009 Гкал/ч
Итого по: 0,07 Гкал
Итого: 464,84 Гкал

Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 20, под. 3 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 02862622

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tхк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	229910,79	231626,44	224058,39	228220,78			5490,894		5490,894		26493,7	
23.02.2026	239870,72	241718,44	233729,70	238020,53			5794,892		5794,892		27261,7	0,00
За период	9959,93	10091,99	9671,31	9799,74			303,998		303,998		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	286,07	287,05	274,09	275,03	-0,34	100,78	55,38	45,39	0	0		12,442	0	0,33	0,25
24.01.2026	24,	24	0	287,24	288,02	275,37	276,11	-0,27	100,06	54,67	45,39	0	0		12,500	0	0,34	0,26
25.01.2026	24,	24	0	289,21	290,21	277,84	278,81	-0,35	97,17	53,59	43,58	0	0		12,108	0	0,33	0,25
26.01.2026	24,	24	0	294,48	296,37	284,22	286,05	-0,64	90,64	51,68	38,96	0	0		11,072	0	0,34	0,26
27.01.2026	24,	24	0	296,35	298,64	286,33	288,55	-0,77	89,15	51,74	37,42	0	0		10,713	0	0,34	0,26
28.01.2026	24,	24	0	310,92	315,16	302,57	306,69	-1,36	78,17	48,42	29,75	0	0		9,002	0	0,32	0,24
29.01.2026	24,	24	0	228,71	232,27	222,95	226,42	-1,56	74,25	40,90	33,35	0	0		7,436	0	0,30	0,23
30.01.2026	24,	24	0	319,55	323,83	311,58	315,75	-1,34	74,93	46,86	28,06	0	0		8,744	0	0,33	0,25
31.01.2026	24,	24	0	325,18	329,89	317,32	321,91	-1,45	73,66	47,17	26,49	0	0		8,406	0	0,32	0,24
01.02.2026	24,	24	0	314,33	318,84	306,29	310,69	-1,44	75,96	47,57	28,39	0	0		8,696	0	0,32	0,25
02.02.2026	24,	24	0	304,73	308,94	296,34	300,43	-1,38	79,22	48,19	31,03	0	0		9,196	0	0,32	0,25
03.02.2026	24,	24	0	302,08	306,21	293,57	297,58	-1,37	80,22	48,42	31,81	0	0		9,337	0	0,33	0,25
04.02.2026	24,	24	0	301,59	305,77	293,13	297,20	-1,39	80,09	48,68	31,41	0	0		9,207	0	0,32	0,25
05.02.2026	24,	24	0	292,87	296,07	283,52	286,62	-1,09	86,18	50,23	35,95	0	0		10,192	0	0,36	0,28
06.02.2026	24,	24	0	294,72	298,14	285,51	288,83	-1,16	85,18	50,58	34,60	0	0		9,879	0	0,33	0,25
07.02.2026	24,	24	0	305,24	309,40	296,68	300,72	-1,36	80,23	49,37	30,86	0	0		9,156	0	0,32	0,24
08.02.2026	24,	24	0	319,74	324,68	311,74	316,55	-1,54	75,09	47,56	27,53	0	0		8,582	0	0,31	0,24
09.02.2026	24,	24	0	314,19	318,80	306,02	310,50	-1,47	76,73	48,08	28,65	0	0		8,767	0	0,31	0,24
10.02.2026	24,	24	0	305,13	309,31	296,59	300,64	-1,37	79,95	49,04	30,91	0	0		9,167	0	0,32	0,24
11.02.2026	24,	24	0	295,74	299,42	286,54	290,11	-1,24	84,88	49,76	35,12	0	0		10,063	0	0,32	0,24
12.02.2026	24,	24	0	299,76	304,15	290,87	295,13	-1,46	82,76	49,96	32,80	0	0		9,540	0	0,33	0,25
13.02.2026	24,	24	0	322,12	327,61	313,54	318,88	-1,70	77,91	49,37	28,54	0	0		8,950	0	0,32	0,24
14.02.2026	24,	24	0	353,26	360,00	344,81	351,40	-1,91	73,21	49,23	23,99	0	0		8,272	0	0,33	0,23
15.02.2026	24,	24	0	342,07	348,22	333,31	339,31	-1,80	76,11	49,28	26,83	0	0		8,943	0	0,33	0,24
16.02.2026	24,	24	0	351,98	358,85	343,46	350,17	-1,95	73,72	49,67	24,05	0	0		8,260	0	0,32	0,23
17.02.2026	24,	24	0	361,27	368,53	352,84	359,94	-2,01	72,15	49,72	22,43	0	0		7,915	0	0,31	0,22
18.02.2026	24,	24	0	344,49	350,97	335,88	342,20	-1,88	75,00	49,95	25,05	0	0		8,412	0	0,31	0,22
19.02.2026	24,	24	0	322,51	327,34	313,01	317,70	-1,50	82,40	52,21	30,18	0	0		9,447	0	0,35	0,25
20.02.2026	24,	24	0	319,26	323,13	309,54	313,29	-1,21	83,92	52,31	31,61	0	0		9,785	0	0,33	0,24
21.02.2026	24,	24	0	323,32	327,34	313,98	317,88	-1,24	81,40	50,76	30,63	0	0		9,618	0	0,32	0,23
22.02.2026	24,	24	0	316,38	320,00	306,62	310,13	-1,14	84,49	52,65	31,84	0	0		9,762	0	0,31	0,22
23.02.2026	24,	24	0	315,41	318,82	305,24	308,54	-1,08	86,70	52,53	34,17	0	0		10,430	0	0,32	0,23
Итого	768	768	0	9959,93	10091,99	9671,31	9799,74	-1,33	81,63	49,86	31,77	0	0		303,998	0	10,40	7,78

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год М.П.
(Дата)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)

За время 0,00 Гкал
Потери: 0,0031 Гкал/ч
Итого по: 2,40 Гкал
Итого: 306,39 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 21, под. 3 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 01061922

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	txк, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	AQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	155159,37	155746,53	152434,14	152347,76			4003,617		4003,617		20177,82	
23.02.2026	164482,96	164979,70	161522,63	161348,26			4291,540		4291,540		20945,82	0,00
За период	9323,59	9233,17	9088,48	9000,50			287,923		287,923		768,00	0,00

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	275,28	269,91	264,84	259,68	1,95	101,01	55,85	45,16	0	0		11,961	0	0,33	0,25
24.01.2026	24,	24	0	275,58	270,28	265,28	260,19	1,92	100,29	55,27	45,01	0	0		11,941	0	0,35	0,27
25.01.2026	24,	24	0	275,99	271,14	266,27	261,58	1,76	97,39	54,04	43,35	0	0		11,542	0	0,34	0,26
26.01.2026	24,	24	0	279,16	275,19	270,57	266,72	1,42	90,82	51,81	39,01	0	0		10,555	0	0,34	0,27
27.01.2026	24,	24	0	280,33	276,52	271,95	268,25	1,36	89,30	51,53	37,77	0	0		10,271	0	0,35	0,27
28.01.2026	24,	24	0	290,50	288,04	283,81	281,40	0,85	78,28	48,05	30,23	0	0		8,580	0	0,32	0,25
29.01.2026	24,	24	0	214,90	213,24	210,26	208,64	0,77	74,42	41,19	33,24	0	0		6,988	0	0,30	0,24
30.01.2026	24,	24	0	293,02	291,03	286,84	284,89	0,68	75,03	47,31	27,71	0	0		7,949	0	0,33	0,25
31.01.2026	24,	24	0	296,15	294,22	290,05	288,16	0,65	73,80	47,43	26,37	0	0		7,650	0	0,32	0,25
01.02.2026	24,	24	0	290,77	288,47	284,40	282,15	0,79	76,13	47,05	29,08	0	0		8,272	0	0,33	0,25
02.02.2026	24,	24	0	283,38	280,75	276,63	274,06	0,93	79,37	48,19	31,18	0	0		8,625	0	0,33	0,25
03.02.2026	24,	24	0	282,15	279,38	275,27	272,57	0,98	80,42	48,06	32,36	0	0		8,908	0	0,34	0,26
04.02.2026	24,	24	0	281,35	278,71	274,53	271,95	0,94	80,25	48,60	31,65	0	0		8,690	0	0,33	0,25
05.02.2026	24,	24	0	276,55	273,14	268,81	265,49	1,23	86,42	50,09	36,33	0	0		9,767	0	0,37	0,29
06.02.2026	24,	24	0	277,70	274,54	270,11	267,03	1,14	85,36	50,83	34,54	0	0		9,329	0	0,33	0,26
07.02.2026	24,	24	0	285,06	282,50	278,16	275,67	0,90	80,33	49,25	31,08	0	0		8,646	0	0,32	0,25
08.02.2026	24,	24	0	294,42	292,39	288,17	286,18	0,69	75,23	47,41	27,82	0	0		8,018	0	0,32	0,25
09.02.2026	24,	24	0	289,09	286,91	282,65	280,53	0,75	76,90	48,44	28,46	0	0		8,043	0	0,32	0,24
10.02.2026	24,	24	0	284,82	282,22	277,92	275,38	0,91	80,14	49,24	30,90	0	0		8,588	0	0,32	0,25
11.02.2026	24,	24	0	278,41	275,14	270,81	267,63	1,17	85,13	50,22	34,91	0	0		9,454	0	0,32	0,24
12.02.2026	24,	24	0	282,24	279,26	274,92	272,02	1,06	82,88	49,96	32,91	0	0		9,048	0	0,33	0,26
13.02.2026	24,	24	0	300,99	298,63	294,12	291,81	0,79	78,06	48,81	29,25	0	0		8,603	0	0,33	0,24
14.02.2026	24,	24	0	327,41	325,68	320,82	319,13	0,53	73,34	48,63	24,71	0	0		7,928	0	0,33	0,24
15.02.2026	24,	24	0	318,29	316,16	311,35	309,26	0,67	76,25	49,18	27,07	0	0		8,428	0	0,34	0,25
16.02.2026	24,	24	0	327,13	325,41	320,43	318,74	0,53	73,84	49,55	24,29	0	0		7,783	0	0,32	0,23
17.02.2026	24,	24	0	337,52	336,06	330,88	329,45	0,43	72,28	49,95	22,33	0	0		7,388	0	0,32	0,22
18.02.2026	24,	24	0	318,70	316,78	311,90	310,02	0,60	75,18	49,76	25,41	0	0		7,927	0	0,31	0,22
19.02.2026	24,	24	0	304,26	301,47	296,43	293,71	0,92	82,60	52,37	30,23	0	0		8,961	0	0,35	0,26
20.02.2026	24,	24	0	302,11	299,07	294,08	291,12	1,01	84,07	52,10	31,97	0	0		9,401	0	0,34	0,24
21.02.2026	24,	24	0	303,16	300,40	295,55	292,86	0,91	81,60	51,01	30,59	0	0		9,041	0	0,32	0,23
22.02.2026	24,	24	0	299,42	296,28	291,35	288,30	1,05	84,66	51,87	32,79	0	0		9,554	0	0,32	0,23
23.02.2026	24,	24	0	297,75	294,24	289,32	285,90	1,18	86,88	52,02	34,86	0	0		10,085	0	0,32	0,23
Итого	768	768	0	9323,59	9233,17	9088,48	9000,50	0,97	81,80	49,85	31,96	0	0		287,923	0	10,56	7,95

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

За время 0,00 Гкал
Потери: 0,0019 Гкал/ч
Итого по: 1,46 Гкал
Итого: 289,38 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 22 Итп Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 51981221

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Го1	Отсечка Го2	Нижний Гн1	Нижний Гн2	Нижний Гн3	Верхний Гв1	Верхний Гв2	Верхний Гв3	С1	С2	С3	t _{хк} , °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Q _{от} , Гкал	Q _г , Гкал	Q, Гкал	T _и , ч	T _ш , ч	T _н , ч
22.01.2026	183970,90	181822,01	178683,02	179054,84			4821,456		4821,456		16508,63	
23.02.2026	197832,97	195375,65	192108,40	192181,48			5247,421		5247,421		17274,75	1,88
За период	13862,07	13553,64	13425,38	13126,64			425,965		425,965		766,12	1,88

Дата	T _и , ч	T _ш , ч	T _н , ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Q _{от} , Гкал	Q _г , Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	405,88	398,39	390,61	383,40	1,85	101,28	56,37	44,91	0	0		17,542	0	0,34	0,25
24.01.2026	24,	24	0	406,24	400,27	391,88	386,12	1,47	100,54	55,89	44,66	0	0		17,499	0	0,35	0,26
25.01.2026	24,	24	0	409,53	404,12	395,94	390,71	1,32	97,65	54,16	43,49	0	0		17,219	0	0,34	0,26
26.01.2026	24,	24	0	415,57	408,23	401,99	394,89	1,77	91,03	52,38	38,66	0	0		15,539	0	0,35	0,26
27.01.2026	24,	24	0	419,04	410,21	404,91	396,38	2,11	89,50	51,91	37,59	0	0		15,220	0	0,35	0,27
28.01.2026	24,	24	0	436,18	425,65	422,70	412,50	2,41	78,43	48,32	30,11	0	0		12,728	0	0,33	0,24
29.01.2026	24,	22,12	1,88	350,38	341,51	339,75	331,14	2,53	75,30	44,54	30,76	0	0		10,449	0	0,31	0,24
30.01.2026	24,	24	0	442,35	431,36	429,06	418,40	2,49	75,16	47,25	27,91	0	0		11,975	0	0,33	0,25
31.01.2026	24,	24	0	448,50	437,88	435,44	425,13	2,37	73,95	47,26	26,69	0	0		11,620	0	0,33	0,25
01.02.2026	24,	24	0	439,43	429,83	426,73	417,41	2,18	76,30	47,25	29,05	0	0		12,398	0	0,33	0,25
02.02.2026	24,	24	0	427,23	417,78	414,27	405,11	2,21	79,55	48,63	30,93	0	0		12,812	0	0,33	0,25
03.02.2026	24,	24	0	423,88	415,28	411,23	402,89	2,03	80,61	49,00	31,61	0	0		13,001	0	0,34	0,26
04.02.2026	24,	24	0	424,75	415,93	412,02	403,46	2,08	80,42	48,86	31,56	0	0		13,005	0	0,33	0,25
05.02.2026	24,	24	0	413,85	405,44	400,53	392,40	2,03	86,66	50,82	35,84	0	0		14,354	0	0,37	0,29
06.02.2026	24,	24	0	416,74	406,81	402,75	393,16	2,38	85,56	50,90	34,66	0	0		13,961	0	0,34	0,26
07.02.2026	24,	24	0	428,17	417,68	414,49	404,34	2,45	80,47	49,55	30,92	0	0		12,815	0	0,33	0,25
08.02.2026	24,	24	0	445,63	435,70	432,75	423,11	2,23	75,39	47,46	27,93	0	0		12,088	0	0,32	0,24
09.02.2026	24,	24	0	439,04	428,68	425,77	415,72	2,36	77,07	48,26	28,81	0	0		12,264	0	0,32	0,24
10.02.2026	24,	24	0	429,04	419,40	415,76	406,42	2,25	80,33	49,54	30,79	0	0		12,802	0	0,33	0,24
11.02.2026	24,	24	0	403,78	395,50	390,98	382,96	2,05	85,35	50,05	35,30	0	0		13,802	0	0,32	0,24
12.02.2026	24,	24	0	398,64	390,68	386,43	378,72	1,99	83,03	49,84	33,19	0	0		12,827	0	0,34	0,26
13.02.2026	24,	24	0	441,27	431,30	427,97	418,31	2,26	78,20	48,87	29,33	0	0		12,551	0	0,33	0,24
14.02.2026	24,	24	0	476,77	465,35	462,79	451,71	2,40	73,46	48,13	25,33	0	0		11,725	0	0,33	0,24
15.02.2026	24,	24	0	476,72	465,78	462,47	451,86	2,29	76,38	49,17	27,21	0	0		12,586	0	0,34	0,24
16.02.2026	24,	24	0	463,55	452,21	449,72	438,72	2,45	73,94	48,65	25,30	0	0		11,376	0	0,33	0,23
17.02.2026	24,	24	0	450,53	438,35	436,79	424,98	2,70	72,38	47,96	24,42	0	0		10,667	0	0,32	0,22
18.02.2026	24,	24	0	473,85	460,87	458,76	446,19	2,74	75,32	49,40	25,92	0	0		11,891	0	0,32	0,22
19.02.2026	24,	24	0	457,61	446,30	442,31	431,38	2,47	82,78	52,24	30,54	0	0		13,508	0	0,35	0,26
20.02.2026	24,	24	0	450,13	439,50	435,03	424,75	2,36	84,22	53,09	31,13	0	0		13,542	0	0,34	0,24
21.02.2026	24,	24	0	454,57	443,40	439,62	428,82	2,46	81,78	51,45	30,34	0	0		13,336	0	0,33	0,23
22.02.2026	24,	24	0	448,55	438,92	433,96	424,65	2,15	84,84	52,26	32,58	0	0		14,137	0	0,32	0,23
23.02.2026	24,	24	0	444,71	435,34	429,97	420,90	2,11	87,06	52,81	34,25	0	0		14,726	0	0,33	0,23
Итого	768	766,12	1,88	13862,07	13553,64	13425,38	13126,64	2,22	82,00	50,07	31,93	0	0		425,965	0	10,63	7,91

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

За время 1,05 Гкал
Потери: 0,00011 Гкал/ч
Итого по: 0,08 Гкал
Итого: 427,10 Гкал

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

(Дата)



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация/Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 24, под. 2, кв. -1 Подвал Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 13382221

1							2			3	4	5	6		7	8	9	
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gв1	Нижний Gв2	Нижний Gв3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	тхн,°C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Ти, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	910471,26	779769,66	888290,45	769448,29			21710,486		21710,486		18802,56	
23.02.2026	925068,00	794131,87	902459,75	783390,16			22075,855		19570,55	0,02		
За период	14596,73	14362,21	14169,30	13941,87			365,368		365,368		767,98	0,02

Дата	Ти, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	408,10	397,74	390,85	380,93	2,54	101,67	63,85	37,82	0	0		14,783	0	0,59	0,39
24.01.2026	24,	24	0	423,73	413,43	406,02	396,16	2,43	100,94	64,50	36,45	0	0		14,798	0	0,59	0,39
25.01.2026	24,	24	0	435,33	425,38	418,01	408,46	2,29	98,00	63,44	34,55	0	0		14,444	0	0,59	0,39
26.01.2026	24,	24	0	444,54	435,72	428,88	420,37	1,98	91,42	60,96	30,46	0	0		13,065	0	0,59	0,39
27.01.2026	24,	24	0	447,65	439,01	432,29	423,95	1,93	90,03	60,17	29,86	0	0		12,910	0	0,59	0,39
28.01.2026	24,	24	0	467,82	460,88	455,11	448,36	1,48	78,89	55,05	23,84	0	0		10,850	0	0,59	0,39
29.01.2026	24,	24	0	368,12	362,95	358,80	353,77	1,40	74,85	51,08	23,77	0	0		8,529	0	0,59	0,39
30.01.2026	24,	24	0	465,11	458,60	453,42	447,07	1,40	75,50	52,94	22,56	0	0		10,229	0	0,59	0,39
31.01.2026	24,	24	0	470,49	464,35	459,02	453,03	1,30	74,22	52,78	21,44	0	0		9,842	0	0,59	0,39
01.02.2026	24,	24	0	472,20	465,67	460,08	453,72	1,38	76,33	53,20	23,13	0	0		10,644	0	0,59	0,39
02.02.2026	24,	24	0	459,66	452,63	446,90	440,07	1,53	79,79	54,57	25,23	0	0		11,273	0	0,59	0,39
03.02.2026	24,	24	0	452,48	445,44	439,67	432,83	1,56	80,69	55,04	25,65	0	0		11,278	0	0,59	0,39
04.02.2026	24,	24	0	454,51	447,46	441,65	434,80	1,55	80,69	55,10	25,59	0	0		11,302	0	0,59	0,39
05.02.2026	24,	24	0	442,73	434,73	428,52	420,78	1,81	86,64	57,36	29,28	0	0		12,547	0	0,59	0,39
06.02.2026	24,	23,98	0,02	444,04	436,18	430,04	422,43	1,77	85,83	57,46	28,37	0	0		12,199	0	0,59	0,39
07.02.2026	24,	24	0	456,34	449,15	443,31	436,33	1,57	81,18	55,64	25,54	0	0		11,322	0	0,59	0,39
08.02.2026	24,	24	0	470,43	463,97	458,57	452,27	1,37	75,58	53,12	22,46	0	0		10,299	0	0,59	0,39
09.02.2026	24,	24	0	463,44	456,82	451,30	444,85	1,43	77,20	53,92	23,28	0	0		10,506	0	0,59	0,39
10.02.2026	24,	24	0	462,97	455,80	449,95	442,98	1,55	80,37	55,38	24,99	0	0		11,244	0	0,59	0,39
11.02.2026	24,	24	0	447,88	439,99	433,88	426,24	1,76	85,34	56,99	28,36	0	0		12,304	0	0,59	0,39
12.02.2026	24,	24	0	453,71	446,19	440,06	432,77	1,66	83,63	56,61	27,02	0	0		11,892	0	0,59	0,39
13.02.2026	24,	24	0	473,54	466,77	460,79	454,20	1,43	78,53	54,79	23,74	0	0		10,939	0	0,59	0,39
14.02.2026	24,	24	0	484,15	478,22	472,49	466,70	1,23	73,69	53,74	19,95	0	0		9,426	0	0,59	0,39
15.02.2026	24,	24	0	485,24	478,67	472,72	466,31	1,35	76,58	54,14	22,44	0	0		10,607	0	0,59	0,39
16.02.2026	24,	24	0	459,91	454,04	448,67	442,94	1,28	74,26	53,55	20,71	0	0		9,292	0	0,59	0,39
17.02.2026	24,	24	0	435,93	430,59	425,72	420,50	1,22	72,59	53,63	18,96	0	0		8,072	0	0,59	0,39
18.02.2026	24,	24	0	494,89	488,63	482,50	476,39	1,26	75,25	54,33	20,92	0	0		10,092	0	0,59	0,39
19.02.2026	24,	24	0	466,07	458,76	452,38	445,29	1,57	82,79	57,06	25,73	0	0		11,640	0	0,59	0,39
20.02.2026	24,	24	0	459,12	451,45	445,04	437,60	1,67	84,65	57,72	26,93	0	0		11,984	0	0,59	0,39
21.02.2026	24,	24	0	476,70	469,42	462,93	455,86	1,53	81,75	56,82	24,93	0	0		11,540	0	0,59	0,39
22.02.2026	24,	24	0	475,28	467,27	460,52	452,76	1,69	85,09	57,87	27,22	0	0		12,533	0	0,59	0,39
23.02.2026	24,	24	0	474,64	466,29	459,21	451,14	1,76	87,33	59,05	28,28	0	0		12,985	0	0,59	0,39
Итого	768	767,98	0,02	14596,73	14362,21	14169,30	13941,87	1,61	82,23	56,31	25,92	0	0		365,368	0	18,83	12,55

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)

23.02.2026 год
(Дата)

М.П.

За время 0,01 Гкал
Потери: 0,00045 Гкал/ч
Дет.сад: 19,4 Гкал
Итого по: 0,35 Гкал
Итого: 346,32 Гкал



Месячный отчет за февраль 2026 г.
о потреблении тепловой энергии и теплоносителя из водяной системы
Управляющая организация\Наименование потребителя _____ Договор № _____

Адрес: Челябинск, п. Пригородный, ул. Ласковая, д. 26, под. 4 Итп 4п Телефон: _____ Ответственное лицо: _____ Тепловычислитель: КАРАТ-306 Идентификатор: 17283122

1								2			3	4	5	6		7	8	9
Отсечка Go1	Отсечка Go2	Нижний Gн1	Нижний Gн2	Нижний Gн3	Верхний Gв1	Верхний Gв2	Верхний Gв3	C1	C2	C3	tex, °C	ПЛ	СП	КД1	КД2	ЧР	ТС	АQ

Дата	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	V3, т	M3, т	Qот, Гкал	Qг, Гкал	Q, Гкал	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч
22.01.2026	204459,02	201491,40	199540,02	198672,16			5083,062		5083,062		18520,45	
23.02.2026	217814,92	214641,22	212506,95	211439,23			5443,287		5443,287		19288,1	0,35
За период	13355,90	13149,82	12966,93	12767,06			360,226		360,226		767,65	0,35

Дата	Тн, ч	Тш, ч	Тн, ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	Погрешность	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V3, т	M3, т	t3, °C	Qот, Гкал	Qг, Гкал	P1, МПа	P2, МПа
23.01.2026	24,	24	0	389,31	379,72	372,95	363,77	2,46	100,99	61,61	39,38	0	0		14,686	0	0,35	0,27
24.01.2026	24,	24	0	389,36	379,79	373,20	364,03	2,46	100,28	61,06	39,22	0	0		14,637	0	0,36	0,28
25.01.2026	24,	24	0	392,31	383,15	376,83	368,03	2,34	97,42	59,64	37,78	0	0		14,236	0	0,35	0,27
26.01.2026	24,	24	0	396,50	388,42	382,61	374,80	2,04	90,95	56,91	34,04	0	0		13,025	0	0,36	0,28
27.01.2026	24,	24	0	397,61	389,88	384,08	376,61	1,95	89,47	56,46	33,01	0	0		12,678	0	0,37	0,29
28.01.2026	24,	24	0	415,44	409,41	404,19	398,33	1,45	78,52	52,03	26,49	0	0		10,705	0	0,34	0,26
29.01.2026	24,	23,67	0,33	357,99	353,24	348,94	344,31	1,33	73,76	49,48	24,28	0	0		8,473	0	0,32	0,25
30.01.2026	24,	24	0	421,98	416,25	411,39	405,80	1,36	75,21	50,53	24,67	0	0		10,150	0	0,35	0,27
31.01.2026	24,	24	0	425,37	420,04	415,03	409,82	1,26	73,87	50,52	23,35	0	0		9,691	0	0,34	0,26
01.02.2026	24,	24	0	419,97	414,35	409,20	403,72	1,34	76,08	50,89	25,19	0	0		10,309	0	0,34	0,27
02.02.2026	24,	24	0	408,56	402,59	397,27	391,47	1,46	79,41	52,24	27,16	0	0		10,792	0	0,34	0,27
03.02.2026	24,	24	0	407,75	401,61	396,23	390,26	1,50	80,36	52,35	28,01	0	0		11,100	0	0,35	0,27
04.02.2026	24,	24	0	401,45	395,54	390,14	384,40	1,47	80,31	53,06	27,25	0	0		10,632	0	0,34	0,27
05.02.2026	24,	24	0	394,89	387,92	382,27	375,52	1,77	86,25	54,57	31,68	0	0		12,112	0	0,38	0,30
06.02.2026	24,	24	0	395,80	389,03	383,39	376,83	1,71	85,39	54,80	30,60	0	0		11,731	0	0,35	0,27
07.02.2026	24,	24	0	405,21	399,12	393,73	387,82	1,50	80,62	53,08	27,54	0	0		10,843	0	0,34	0,26
08.02.2026	24,	23,98	0,02	423,15	417,80	412,50	407,28	1,26	75,31	51,13	24,18	0	0		9,974	0	0,33	0,26
09.02.2026	24,	24	0	415,10	409,58	404,26	398,88	1,33	76,90	51,82	25,08	0	0		10,137	0	0,33	0,26
10.02.2026	24,	24	0	408,66	402,69	397,20	391,39	1,46	80,06	53,00	27,07	0	0		10,750	0	0,34	0,26
11.02.2026	24,	24	0	396,99	390,27	384,63	378,12	1,69	84,98	54,54	30,43	0	0		11,706	0	0,33	0,26
12.02.2026	24,	24	0	403,59	397,12	391,53	385,26	1,60	83,09	53,85	29,23	0	0		11,446	0	0,35	0,27
13.02.2026	24,	24	0	433,22	427,30	421,59	415,84	1,37	78,17	52,27	25,90	0	0		10,918	0	0,34	0,26
14.02.2026	24,	24	0	471,98	466,77	460,64	455,55	1,11	73,44	51,94	21,49	0	0		9,900	0	0,34	0,25
15.02.2026	24,	24	0	459,03	453,27	447,23	441,62	1,26	76,28	52,22	24,06	0	0		10,762	0	0,35	0,26
16.02.2026	24,	24	0	464,02	458,77	452,72	447,60	1,13	73,95	52,09	21,85	0	0		9,894	0	0,34	0,25
17.02.2026	24,	24	0	457,89	453,03	447,17	442,42	1,06	72,33	51,78	20,55	0	0		9,189	0	0,33	0,24
18.02.2026	24,	24	0	459,31	453,87	447,81	442,51	1,18	75,07	52,30	22,77	0	0		10,196	0	0,33	0,24
19.02.2026	24,	24	0	431,10	424,58	418,38	412,05	1,51	82,48	55,06	27,42	0	0		11,471	0	0,36	0,27
20.02.2026	24,	24	0	427,56	420,73	414,49	407,88	1,60	84,16	55,62	28,54	0	0		11,829	0	0,35	0,26
21.02.2026	24,	24	0	434,47	427,94	421,90	415,56	1,50	81,50	53,94	27,56	0	0		11,628	0	0,34	0,25
22.02.2026	24,	24	0	426,99	420,02	413,78	407,02	1,63	84,68	55,38	29,30	0	0		12,124	0	0,33	0,24
23.02.2026	24,	24	0	423,34	416,02	409,64	402,56	1,73	86,90	56,38	30,52	0	0		12,502	0	0,34	0,25
Итого	768	767,65	0,35	13355,90	13149,82	12966,93	12767,06	1,54	81,82	53,83	27,99	0	0		360,226	0	11,03	8,42

Представитель Потребителя / Главный инженер
(Должность)

Шишков П.М.
(Фамилия И.О.)

Представитель ТСО Инспектор
(Должность)

Макаренко К.А.
(Фамилия И.О.)



За время 0,16 Гкал
Потери: 0,00045 Гкал/ч
ОКБ №3 15,34 Гкал
Итого по: 0,35 Гкал
Итого: 345,40 Гкал